

設計図書等に関する質問回答（令和3年10月22日発注分）

業 務 名		明石市民会館 1階南側トイレ・会議室等修繕業務
1	質 問	<p>内訳書 P8、17 2連式マーブライトカウンター1400、1550とありますが、メーカーから2連式は幅が対応不可と回答していますが、どのような形状で見積りすればよいでしょうか。</p>
	回 答	<p>設計時において、メーカーにヒアリングを行い、2連式で対応可能であることの連絡を受けています。よって、内訳書のと通りの仕様で積算をお願いします。</p>
以下、質問はありません。		