

設計図書等に関する質問回答（令和4年10月26日発注分）

業 務 名		明石市立西部図書館図書室東空調設備修繕業務
1	質 問	機器一覧に於いて、室外機が重耐塩仕様と記載がありますが、相当品品番の PA-P560UXR5E の末尾に(E)の文字が有るので、耐塩害仕様とも思われます。設置地域から、耐塩害仕様と考えてよろしいでしょうか。
	回 答	お見込みのとおり、耐塩害仕様と考えていただいて結構です。
2	質 問	参考図面 1 階平面図に於いて、室内機の赤線で囲ってある児童コーナー室内機ではなく、一般コーナーの室内機（D E 間、③通り西側）でしょうか。児童コーナーの室内機では、別系統の室外機と思われます。
	回 答	実際の既設室内機の配置及び系統は参考図面とは一致していません。よって図面はおおよその範囲を特定するための参考と考えてください。 （赤線で囲っている系統は同一系統です。）
3	質 問	参考図面 3 階平面図に於いて、室外機を赤線で囲ってある範囲は PAC3 と思われます。今回修繕対象の室外機は一番南側の PAC4 と考えてよろしいでしょうか。
	回 答	今回修繕対象の室外機の系統は PAC4 で間違いありません。また、実際の既設室外機の位置は参考図面 3 階平面図で示す赤枠の位置になります。
以下、質問はありません。		