

設計図書等に関する質問回答（令和2年5月13日発注分）

業 務 名		明石市立市民会館 屋上防水修繕業務
1	質 問	特記仕様書3(7)(9)は作業を行わない事となっておりますが、いつ作業が出来るか教えてください。 日程・時間（ホールを使用しない時間と日にち）がわからないと工程が組めずまた、積算が出来ません。
	回 答	ホール等の使用状況は日々変動するため、具体的にお示しできません。 月曜日（祝日は除く。）は休館日のため、作業が可能です。また、毎週3日程度（月曜日を含む。）は、終日、作業が可能となる見込みです。
2	質 問	設計書P2明細1 上から5段目、既存アスファルト防水層 撤去・処分との事で、図面と見比べております。 既設アスファルト防水層（断熱材も含む）を撤去後、新たに施工する防水層の下には、断熱材は不要と解釈してよろしいでしょうか。 もしも断熱材が新たに必要であれば、仕様を指示下さい。
	回 答	お見込みのとおり、断熱材は不要です。
以下、質問はありません。		