

設計図書等に関する質問回答（令和2年5月8日発注分）

業 務 名		明石市立市民会館 トイレ修繕
1	質 問	設計図書には、「排水管芯替え、リモデル工法」との記載がありますが、既設和便器撤去、排水管芯替え、コンクリート打設、長尺シート張替えの工法でも宜しいでしょうか。
	回 答	リモデル工法以外の工法でも可とします。
2	質 問	長尺シート貼替とありますが、メーカー及び種類をお教えてください。
	回 答	メーカーの指定はありません。 厚み2mmの長尺シートを使用してください。 なお、接着剤は、エポキシ系またはウレタン系を使用してください。
3	質 問	長尺シートは平場でのジョイントと考えてよいでしょうか。 巾木の取替または巾木部の貼替は無いと考えるとよいでしょうか。
	回 答	お見込みのとおりです。 長尺シート既存部分との取り合い部は熱溶接工法により施工してください。
以下、質問はありません。		