

施工箇所一覧表

| No. | 階数 | 場所 | 型式等 | 表示 | 取付方法 | 備考 |
|-----|----|------------|---------|-----|------|-----------------------------|
| ① | 地階 | ピット出口北側 | C級 | 避難口 | 直付 | 露出スイッチボックス必要 |
| ② | 地階 | ピット出口南側 | C級 | 避難口 | 直付 | 露出スイッチボックス必要 |
| ③ | 1階 | 階段室（北側）出口 | C級 | 避難口 | 壁付 | |
| ④ | 1階 | 控室出口 | B級 B L形 | 避難口 | 壁付 | |
| ⑤ | 1階 | 楽屋通路 | C級 | 通路 | 壁埋込 | 開口部隠蔽と取付部分確保の為、リニューアルプレート必要 |
| ⑥ | 1階 | 大ホール出口風除室 | B級 B L形 | 避難口 | 壁付 | 開口部隠蔽と取付部分確保の為、リニューアルプレート必要 |
| ⑦ | 1階 | 大ホール1階席横 | B級 B L形 | 避難口 | 壁付 | 開口部隠蔽と取付部分確保の為、リニューアルプレート必要 |
| ⑧ | 1階 | 大ホール1階席横 | B級 B L形 | 避難口 | 壁付 | 開口部隠蔽と取付部分確保の為、リニューアルプレート必要 |
| ⑨ | 2階 | 大ホール1階席後方 | B級 B L形 | 避難口 | 壁付 | |
| ⑩ | 2階 | 大ホール1階席後方 | B級 B L形 | 避難口 | 壁付 | |
| ⑪ | 1階 | 楽屋通路 | C級 | 通路 | 壁埋込 | 器具埋込開口部の隠蔽の為、リニューアルプレート必要 |
| ⑫ | 1階 | 事務所前 楽屋口 | B級 B L形 | 避難口 | 天付両面 | |
| ⑬ | 1階 | 大ホールロビー階段下 | B級 B L形 | 避難口 | 壁付 | |
| ⑭ | 1階 | 正面玄関 南側 | B級 B H形 | 避難口 | 壁付 | |
| ⑮ | 1階 | 正面玄関 北側 | B級 B H形 | 避難口 | 壁付 | |
| ⑯ | 1階 | 会議室棟への通路 | C級 | 避難口 | 壁付 | 今回修繕業務の対象外。 |
| ⑰ | 1階 | 会議室棟ホール | B級 B L形 | 避難口 | 天付両面 | 今回修繕業務の対象外。 |
| ⑱ | 1階 | 会議室棟廊下 | B級 B L形 | 通路 | 天付片面 | 今回修繕業務の対象外。 |
| ⑲ | 1階 | 会議室棟廊下 | C級 | 通路 | 壁埋込 | 今回修繕業務の対象外。 |
| ⑳ | 1階 | 大ホール出口風除室 | B級 B L形 | 避難口 | 壁付 | 開口部隠蔽と取付部分確保の為、リニューアルプレート必要 |
| ㉑ | 1階 | 大ホール舞台裏出口 | B級 B L形 | 避難口 | 壁付 | |
| ㉒ | 1階 | 階段室（北側）出口 | C級 | 避難口 | 壁付 | |

| | | | | | | | |
|---|----|-----------|----|------|-----|------|-----------------------------|
| ⑳ | 3階 | 大ホールロビー北側 | B級 | B L形 | 避難口 | 天吊両面 | 既存配線及び取付開口の現状利用の為、吊具必要 |
| ㉑ | 3階 | 大ホールロビー北側 | B級 | B L形 | 通路 | 天吊片面 | 既存配線及び取付開口の現状利用の為、吊具必要 |
| ㉒ | 3階 | 大ホール2階席後方 | B級 | B L形 | 避難口 | 壁付 | 開口部隠蔽と取付部分確保の為、リニューアルプレート必要 |
| ㉓ | | 大ホール2階席後方 | B級 | B L形 | 避難口 | 壁付 | 開口部隠蔽と取付部分確保の為、リニューアルプレート必要 |
| ㉔ | 3階 | 大ホール2階席横 | B級 | B L形 | 避難口 | 壁付 | 開口部隠蔽と取付部分確保の為、リニューアルプレート必要 |
| ㉕ | | 大ホール2階席横 | B級 | B L形 | 避難口 | 壁付 | 開口部隠蔽と取付部分確保の為、リニューアルプレート必要 |
| ㉖ | 3階 | 大ホールロビー南側 | B級 | B L形 | 通路 | 天吊片面 | 既存配線及び取付開口の現状利用の為、吊具必要 |
| ㉗ | 3階 | 大ホールロビー南側 | B級 | B L形 | 避難口 | 天吊両面 | 既存配線及び取付開口の現状利用の為、吊具必要 |
| ㉘ | 3階 | 大ホールロビー中央 | B級 | B L形 | 通路 | 壁付 | |
| ㉙ | 3階 | 中ホールロビー東 | B級 | B L形 | 避難口 | 壁付 | |
| ㉚ | 3階 | 中ホールロビー中央 | B級 | B H形 | 避難口 | 天吊片面 | 既存配線及び取付開口の現状利用の為、吊具必要 |
| ㉛ | 3階 | 中ホールロビー西 | B級 | B L形 | 通路 | 天吊両面 | 既存配線及び取付開口の現状利用の為、吊具必要 |
| ㉜ | 3階 | 中ホール客席 | B級 | B L形 | 避難口 | 壁付 | 開口部隠蔽と取付部分確保の為、リニューアルプレート必要 |
| ㉝ | 3階 | 中ホール客席 | B級 | B L形 | 避難口 | 壁付 | 開口部隠蔽と取付部分確保の為、リニューアルプレート必要 |
| ㉞ | 3階 | 中ホール客席 | B級 | B L形 | 避難口 | 壁付 | 開口部隠蔽と取付部分確保の為、リニューアルプレート必要 |

