


下水の詰まり、トラブル対処法について

下水の詰まり、故障のときは

- (1)下水道が詰まって排水が流れない
 - (2)蓋が割れてあがない
 - (3)道路上のマンホール周辺での異常があったとき
- このような下水道のトラブルがあった時の対応について



(1) 下水道が詰まって排水が流れない

下水道が詰まっている箇所によって対処がちがいます。

まずは、上図の「最終柵」を探してください。(最終柵は宅地と道路の境界付近にあります)

「最終柵」の蓋を開け、最終柵の中が汚水でいっぱいになっている場合は、下水道本管または取付管の詰まりが疑われますので、「下水道整備課」へ連絡してください。

「最終柵」の蓋を開け、最終柵の中が問題なく流れている場合は、「排水設備」の詰まりが疑われますので、「汚水栓」の蓋を開けて、掃除を行う等をし、排水管や栓の中の詰まりを解消してください。

防臭トラップ栓（清掃方法）も併せてご覧ください。

直らない場合は、排水設備を施工した業者や、排水設備指定工事店（指定工事店）に直接連絡し相談してください。

指定工事店等に修繕を依頼される場合は、事前に金額を確認されることをお勧めします。

明石市都市局下水道室下水道整備課 TEL (078) 934-9623 (最終柵が詰まっている場合)

明石市都市局下水道室下水道総務課 TEL (078) 934-9624 (排水設備のご相談)


(夜間・土日祝日) 明石市役所 TEL (078) 912-1111

下水の詰まり、トラブル対処法について

(2) 蓋が割れてあがない

割れている蓋の設置場所によって対処がちがいます。

以下のフローで確認してみましょう。



下水の詰まり、トラブル対処法について

(3) 道路上のマンホール周辺で異常があったとき

道路上のマンホールや、その周辺で、次のような異常があったときは、下記に連絡してください。

- ※マンホールから水があふれている。
- ※車が通るたびに振動がひどい。
- ※マンホールの蓋が割れている。
- ※マンホールの音がうるさい。
- ※マンホールが飛び出している
- ※マンホールの周りの舗装が下がっている。



連絡先

明石市都市局下水道室下水道整備課 TEL (078) 934-9623 (道路側)

(夜間・土日祝日) 明石市役所 TEL (078) 912-1111