

設計図書等に関する質問回答（令和3年7月7日公告）

業 務 名		明石市立藤江幼稚園園舎外壁ほか修繕業務
1	質 問	内訳書には複層塗材 E ゆず肌状ローラー塗とあり、改修内容には外装複層塗材 E 凸面押え（複層塗材凸面押え・水系ウレタントップ）とありますがどちらが正でしょうか。
	回 答	外装複層塗材 E 凸面押えとしてください。
2	質 問	修繕内訳書 P7、日除けテント張替えの項目の摘要で不燃ロープとありますが、詳細がわかる仕様を教えてください。
	回 答	ロープはテントメーカーが指定する材料としてください。
3	質 問	内訳書 P7 に、日除けテント張替え 5m×3mとありますが図面上、どこでしょうか。5m×3mとはシート全体のサイズでしょうか。平面だけのサイズでしょうか。既存図などはないでしょうか。
	回 答	東園舎手洗い場の上部に位置します。シート全体のサイズを表します。既存図はありません。