

仕様書等に関する質問に対する回答表

| | |
|------|-------------------------------|
| 業務名称 | 明石市立錦城中学校技術室木質化修繕（令和2年6月5日公告） |
| 担当課 | 教育委員会事務局 学校管理課 |

| | |
|----|---|
| Q1 | 施工着手時は備品等が無いという事で考えていいのでしょうか。 |
| A1 | お見込みのとおり。 |
| Q2 | 床以外の内装は現状という事でいいのでしょうか。 |
| A2 | お見込みのとおり。 |
| Q3 | フローリングのメーカーは特に指定は無いと考えていいのでしょうか。 |
| A3 | お見込みのとおり。 |
| Q4 | 電気・水道・トイレは無償で使用できると考えていいのでしょうか。 |
| A4 | お見込みのとおり。 |
| Q5 | 現在、有限会社にしけん開発企画が工事中で、工期が7月31日と伺っています。取り合い、作業に影響はないですか。 |
| A5 | 修繕仕様書特記事項に記載の調整は必要です。 |
| Q6 | ひのき圧縮材と表示されていますが、昨年までは製造されていましたが、現在は製造されていませんので、代替品は何を使用したらいいのでしょうか。 |
| A6 | ひのき集成材(間伐材)とします。 |
| Q7 | 万力作業台の天板がひのき圧縮材(圧縮率30% t40)となっています。圧縮材の仕入れルートが分かれば教えて下さい。また、ひのきの集成材ではだめでしょうか。 |
| A7 | ひのき集成材(間伐材)とします。 |