

設計図書等に関する質問回答（令和6年1月15日公告）

業 務 名		明石にじいろ階段ラッピング張替修繕
1	質 問	階段の下地は何で出来ていますか。
	回 答	<p>蹴込面は踏面と同じ石目調の磁器質タイルです。 段鼻面はステンレスです。 (下の写真を参照ください)</p> 
2	質 問	下地調整が必要な場合は、設計変更追加の対象となりますか。
	回 答	<p>当該修繕での下地調整は、仕様書に記載のとおり既存の接着剤を取り除く作業のみを想定しており、タイル表面の凹凸をなくすための下地調整（サンダーや高圧水による研磨）は想定していません。タイル表目には凹凸があり、シート自体の粘着では不十分であると想定されるため、シート裏面4辺とタイル表面を強力両面テープで圧着することを仕様書にて定めています。</p> <p>ただし、既存シートを取り除いた際に、施工に影響する程度のひび割れや破損がタイルに見つかった場合などは、本市に相談の上、コーキング剤やパテでの補修を実施いただく可能性があります。その際には、当該補修作業にかかる費用について、増額変更契約の対象とします。</p>
以下、質問はありません。		