

設計図書等に関する質問回答 (令和3年5月6日 発注分)

業務名		明石市消防局庁舎照明設備（ダウンライト）修繕
1	質問	ダウンライトの参考品番はパナソニック(株)LSEB5613LE1で電球色であるが、同等品に温白色、昼白色等の商品は含まれないか。
	回答	含みます。 設置箇所によって色の種類の変更を考えております。

以下、質問はありません。