■2021年12月　水質検査結果（市内末端じゃ口）

全ての末端じゃ口において水質基準をクリアしており、水質管理目標設定項目についても良好な結果となっていました。

●水質基準項目（法令で基準値を守ることとされている項目）

No.	項目及び単位 （　）は法令で定められた基準値を示す			明石川浄水場系 （大蔵海岸）	鳥羽浄水場系 （船上浄化センター）	西部配水場系 （魚住分署）	魚住浄水場系 （住吉公園）
	検　査　日			12月6日	12月1日	12月7日	12月7日
－	水温	℃	－	14.7	15.9	14.1	13.6
1	一般細菌	個/mL	(100以下)	0	0	0	0
2	大腸菌	MPN/100mL	(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	(0.003以下)	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	(0.0005以下)	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	(0.01以下)	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	(0.01以下)	－	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	(0.01以下)	－	－	－	－
8	六価クロム	mg/L	(0.02以下)	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	(0.04以下)	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	(0.01以下)	－	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	(10以下)	－	－	－	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	(0.8以下)	－	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	(1.0以下)	－	－	－	－
14	四塩化炭素	mg/L	(0.002以下)	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	(0.05以下)	－	－	－	－
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	(0.04以下)	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	mg/L	(0.02以下)	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	(0.01以下)	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	(0.01以下)	－	－	－	－
20	ベンゼン	mg/L	(0.01以下)	－	－	－	－
21	塩素酸	mg/L	(0.6以下)	－	－	－	－
22	クロロ酢酸	mg/L	(0.02以下)	－	－	－	－
23	クロロホルム	mg/L	(0.06以下)	<0.001	0.002	0.005	0.002
24	ジクロロ酢酸	mg/L	(0.03以下)	－	－	－	－
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	(0.1以下)	0.003	0.009	0.002	0.002
26	臭素酸	mg/L	(0.01以下)	0.0009	0.0005	<0.0001	<0.0001
27	総トリハロメタン	mg/L	(0.1以下)	0.012	0.035	0.011	0.007
28	トリクロロ酢酸	mg/L	(0.03以下)	－	－	－	－
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	(0.03以下)	<0.001	0.003	0.004	0.002
30	ブロモホルム	mg/L	(0.09以下)	0.009	0.021	<0.001	0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	(0.08以下)	－	－	－	－
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	(1.0以下)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	(0.2以下)	<0.01	0.01	0.02	<0.01
34	鉄及びその化合物	mg/L	(0.3以下)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	mg/L	(1.0以下)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	(200以下)	35	34	10	17
37	マンガン及びその化合物	mg/L	(0.05以下)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	mg/L	(200以下)	42	77	16	31
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	(300以下)	85	110	31	45
40	蒸発残留物	mg/L	(500以下)	230	260	99	140
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	(0.2以下)	－	－	－	－
42	ジェオスミン	mg/L	(0.00001以下)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	(0.00001以下)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	(0.02以下)	－	－	－	－
45	フェノール類	mg/L	(0.005以下)	－	－	－	－
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	(3以下)	0.7	0.8	0.8	0.3
47	pH値		(5.8以上8.6以下)	6.9	7.3	6.9	6.7
48	味		(異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		(異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	(5以下)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	(2以下)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

●水質管理目標設定項目（水質管理上留意すべき項目）

No.	項目及び単位 （　）は法令で定められた目標値を示す			明石川浄水場系 （大蔵海岸）	鳥羽浄水場系 （船上浄化センター）	西部配水場系 （魚住分署）	魚住浄水場系 （住吉公園）
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	(0.02以下)	－	－	－	－
2	ウラン及びその化合物	mg/L	(0.002以下)	－	－	－	－
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	(0.02以下)	－	－	－	－
5	1,2－ジクロロエタン	mg/L	(0.004以下)	－	－	－	－
8	トルエン	mg/L	(0.4以下)	－	－	－	－
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	(0.1以下)	－	－	－	－
10	亜塩素酸	mg/L	(0.6以下)	－	－	－	－
12	二酸化塩素　（注1）	mg/L	(0.6以下)	－	－	－	－
13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	(0.01以下)	－	－	－	－
14	抱水クロラール	mg/L	(0.02以下)	－	－	－	－
15	農薬類		(1以下)	－	－	－	－
16	残留塩素	mg/L	(1以下)	0.6	0.5	0.6	0.5
17	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）　（注2）	mg/L	(10以上100以下)	85	110	31	45
18	マンガン及びその化合物	mg/L	(0.01以下)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	遊離炭酸	mg/L	(20以下)	6.1	3.9	2.6	4.5
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	(0.3以下)	－	－	－	－
21	メチル-ｔ-ブチルエーテル	mg/L	(0.02以下)	－	－	－	－
22	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L	(3以下)	－	－	－	－
23	臭気強度（TON）		(3以下)	－	－	－	－
24	蒸発残留物　（注2）	mg/L	(30以上200以下)	230	260	99	140
25	濁度	度	(1以下)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
26	pH値（注3）		(7.5程度)	6.9	7.3	6.9	6.7
27	腐食性（ランゲリア指数）（注3）		(-1程度以上、極力0)	－	－	－	－
28	従属栄養細菌	個/mL	(2000以下)	－	－	－	－
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	(0.1以下)	－	－	－	－
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	(0.1以下)	<0.01	0.01	0.02	<0.01
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸（注４）	mg/L	(0.000050以下)	0.000038	0.000038	0.000006	<0.000005

（注1）浄水処理の消毒に使用していないため、検査を行いません。

（注2）目標値を超える場合もありますが、これは水道原水に含まれている「ミネラル成分」などによる影響です。
なお、基準値は下回っており安心してご利用できます。

（注3）水道管等に対する腐食の影響度を示すもので、「人の健康」や「水のおいしさ」等とは直接関係しません。

（注4）明石川浄水場系の測定日は12月21日、鳥羽浄水場系の測定日は12月17日です。