

設計図書等に関する質問回答（令和6年1月22日発注分）

| 業 務 名 | | 菊花栽培場菊小屋修繕 |
|--------------|-----|--|
| 1 | 質 問 | ・設計図書、内訳のガス設備工事が科目別内訳までで、細則別内訳がありません、又、図面でも内容確認ができません。ガス設備工は無しでしょうか。 |
| | 回 答 | シャワーユニットに給湯できる設備の設置を想定しています。現地はガス設備がないため、プロパンを想定しています。 |
| 2 | 質 問 | ・設計図書、基礎工・細目別内訳で鉄筋加工・組立の数量が0.0tとなっております。鉄筋加工・組立は無でしょうか。 |
| | 回 答 | 鉄筋加工・組立は異形棒鋼 D10 SD295 を0.028t、D13 SD295 を0.020tそれぞれ計上しています。 |
| 3 | 質 問 | 設計図書、休憩室設置工・明細別内訳でトイレ・シャワーユニット・アコーディオン・長尺シートの仕様の記載がありません。図面でも仕様確認ができません。標準的な仕様と考えてよろしいでしょうか。 |
| | 回 答 | 標準的な仕様で積算してください。 |
| 以下、質問はありません。 | | |