

設計図書等に対する質問回答

(令和6年4月9日公告分)

物品名称	不活性ガス貯蔵容器他	
1	質 問	<p>明石市様への提出書類について、 工程表、消火器配置計画書、作業要領書の他に作業前後に必要な提出書類 をご教示願います。</p> <p style="text-align: right;">【物品仕様書1頁、特記事項2】</p>
	回 答	<p>以下の書類を提出していただきます。 書類の内容等については、契約締結後にご指示させていただきます。 その他、提出が必要な書類が発生した場合は、別途協議させていただきます。</p> <p>【作業前に提出する書類】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 下請負人通知書(施工体制台帳) ・ 納品仕様書 ・ 建設廃棄物等処理計画書 <p>【作業後に提出する書類】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 納品書 ・ 現地据付写真 ・ 建設廃棄物等処理完了報告書
以下、本案件の質問はありません。		

物品名称	明石市立高丘西小学校・二見西小学校 食器・食缶洗浄機	
<p style="color: red;">参考品以外で入札する場合は、物品仕様書に記載のとおり現場確認のうえ同等品の承認が必要となります。</p> <p style="color: red;">同等品の承認を受けていない場合は、参考品で入札することになります。</p> <p style="color: red;"><u>財務室契約担当から同等品の承認の連絡を受けていない物品で入札した場合は無効となりますのでご注意ください。</u></p>		
1	質 問	<p>ご案内頂きました、上記入札につきまして、お尋ねいたします。</p> <p>この度の一般競争入札につきまして、当社は同等品「株式会社 AIHO 食器・食缶洗浄機 WAE2-5LUG 特」にて入札をさせていただきたいのですが、同等品申請の条件として、現場確認が必須とのことですが、</p> <p>当社は、株式会社 AIHO の兵庫県特約店ですので、この度の現場確認及び同等品申請を、メーカーがしておりますので、改めて当社が現場確認及び同等品申請の必要はありますでしょうか。</p> <p>ご検討頂きますようお願い申し上げます。</p>

	<p>回 答</p>	<p>同等品確認申請の条件として、現場確認を求めているのは、同等品機器の選定を行うためだけでなく、設置する際のガス栓、給水給湯栓、排水位置などが問題なく使用できるように工事を行えることを事前に入札参加者に確認してもらうためのものです。したがって、入札参加者自身にて現場確認及び同等品の申請を行っていただく必要があります。</p>
<p>以下、本案件の質問はありません。</p>		

- 「災害対応特殊消防ポンプ自動車（CD-I型）及び資機材（製造請負）」、「高規格救急自動車及び救急用資機材」、「警防統制車」の案件に関する質問はありませんでした。