

別紙 3-2-2-1 本庁舎 設備概要

①本庁舎（本庁舎事務棟、窓口棟（窓口南会議室含む）、議会棟、南会議室棟、
公用車管理事務所、その他附属建物含む）

1. 電気設備関係			
〔1〕受変電設備			1式
ア. 契約電力 1,000KW			
3φ3w 6,600V 地中線引込			
イ. 変圧器			
動力変圧器	500KVA		1台
	75KVA		1台
	600KVA		1台
	100KVA		1台
電灯変圧器	150KVA		3台
〔2〕中央監視設備（コンピューター式）			1式
受配電分電盤、空調、衛生、昇降機、時計、火災報知器等の監視及遠方制御			
ア. 主処理装置			2台
イ. 電力グラフィックパネル			1基
ウ. 空調処理装置			1式
内 容 主処理装置と接続し空調CHC処理用			
エ. 電気処理装置			1式
内 容 主処理装置と接続し電気CHC処理用			
〔3〕自家発電設備			1式
ア. A重油ディーゼルエンジン（ラジエーター水冷却方式）			1台
出 力 500KVA			
イ. 発電機用貯油槽			
型 式	地下タンク	10,000リットル	1基
型 式	屋内タンク	390リットル	1基
〔4〕直流電源設備			1式
ア. 据置型鉛蓄電池（非常照明用）			
104V 400AH（10時間率）52セル			
〔5〕交流無停電電源装置			1式
ア. CVCF盤			
定格出力	75KVA		
イ. 蓄電池盤			
蓄電池種類	118セル		
〔6〕電気時計設備			1式
ア. 水晶式親時計 6回路（電波修正付）			
〔7〕拡声装置設備			1式

〔8〕 避雷針設備		1 式
突 針	2 基	
〔9〕 テレビ共同聴視設備		1 式
〔10〕 議会棟 I T V 設備		1 式
〔11〕 昇降機設備		1 式
ア. 本庁舎エレベーター	(本庁舎 1 階～8 階)	3 基
イ. 議会棟エレベーター	(議会棟 1 階～3 階)	1 基
ウ. 議場段差解消機	(議会棟 3 階)	1 基
エ. エスカレーター	(本庁舎 1 階～2 階)	1 基
オ. 小荷物運搬用昇降機	(南会議室棟 1 階～2 階)	1 基

2. 空気調和設備関係		
〔1〕 冷温熱源設備		1 式
ア. 氷蓄熱ヒートポンプシステム		1 式
電 動 機	高圧 290 k w	
イ. ガス焚冷温水発生機		2 基
都市ガス	13 A (低圧)	
ウ. ガス焚冷温水発生機用冷却塔		2 基
エ. 貫流ボイラー		1 基
〔2〕 ポンプ設備		1 式
ア. 低電圧ポンプ		19 台
〔3〕 空気調和設備		1 式
ア. 空気調和機		14 系統
・使用エアフィルターサイズ		
①約0.8m×2.0m		1 本
②約1.2m×2.0m		2 本
③約1.0m×2.0m		10 本
④約0.5m×0.6m		112 枚
イ. パッケージ型エアコン		33 台
ウ. ルームエアコン		5 台
エ. ファンコイルユニット		154 台
〔4〕 換気設備		1 式
ア. 換気	多翼ファン	12 系統
〔5〕 自動制御機器設備		1 式
ア. 空調機系統		1 式
イ. 冷温熱源制御系統		1 式
ウ. 冷却塔制御系統		1 式
エ. ファンコイルユニット系統		1 式

3. 給排水衛生設備関係			
〔1〕	ポンプ設備		1 式
	ア. 揚水ポンプ	2 台	
	イ. 雑排水ポンプ	2 台	
	ウ. 地下道排水ポンプ	3 台	
〔2〕	給湯器設備		1 式
	ア. 瞬間湯沸器	1 4 台	
	イ. 風呂用ガス瞬間湯沸器	1 台	
〔3〕	水槽設備		1 式
	ア. 受水槽	コンクリート製（有効容量100m ³ ）2槽式	1 基
	イ. 高置水槽	ステンレス製（有効容量10.5m ³ ）2槽式	1 基
〔4〕	浴室、脱衣室		1 式
	ア. ユニットバス式	1 基	
	イ. 脱衣場		
〔5〕	ウォータークーラー設備		1 式
	ア. ウォータークーラー	7 台	
〔6〕	都市ガス設備	1 3 A	1 式
	ア. 一般用		1 式
	イ. 空調用		1 式

4. 消防設備関係			
〔1〕	自動火災報知器設備	P型 1級80回線	1 式
〔2〕	消火設備		1 式
	ア. 消火ポンプ		1 台
	イ. 屋内消火栓	易操作性1号消火栓	2 6 ヶ所
	ウ. 連結送水管	6 5 A 双口	2 ヶ所
	エ. 消火器		1 式
	オ. 避難器具	はしご（地上階数2階）	1 式

別紙 3-2-2-1 本庁舎 設備概要

②分庁舎

1. 電気設備関係			
[1] 受変電設備			1 式
ア. 最大電力 100kw 未満 (実績契約電力: 60KW 程度)			
3φ3W 6, 600V 地中線引込			
イ. 変圧器			
動力変圧器	75KVA		1 台
電灯変圧器	50KVA		1 台
[2] 中央監視設備			1 式
本庁舎中央監視室に監視盤を設置し、空調、衛生、昇降機等の監視及び遠方制御			
[3] 自家発電設備			1 式
ア. A重油ディーゼルエンジン (放水循環冷却方式)		1 基	
出力 80KVA			
イ. 発電機用貯油槽			1 基
型式 屋内タンク	390リットル		
[4] 直流電源設備			1 式
ア. 据置型鉛蓄電池			
100V 80AH (10時間率) 54セル			
[5] 電気時計設備			1 式
本庁舎親時計連動の発信用子時計設備			
[6] 拡声装置設備			1 式
[7] 避雷針設備			1 式
突 針		1 基	
[8] 昇降機設備			1 式
ア. エレベーター	(1階～5階)	1 基	

2. 空気調和関係			
[1] ポンプ設備			1 式
ア. 低電圧ポンプ		2 台	
[2] 空気調和設備			1 式
ア. 空気調和機		2 系統	
イ. パッケージ型エアコン		1 台	
ウ. ファンコイルユニット		2 台	
[3] 換気設備			1 式
ア. 換気	多翼ファン	2 系統	
[4] 全熱交換器設備			1 式
[5] 自動制御機器設備			1 式
ア. 空調機系統		1 式	
イ. ダンパー系統		1 式	
ウ. ファンコイルユニット系統		1 式	
エ. 温湿度指示系統		1 式	

3. 給排水衛生関係			
[1] ポンプ設備			1 式
ア. 揚水ポンプ		2 台	
イ. 共同溝排水ポンプ		2 台	
[2] 給湯器設備			1 式
ア. 瞬間湯沸器		4 台	
[3] ウォータークーラー設備			1 式
ア. ウォータークーラー		3 台	
[4] 都市ガス設備			
ア. 一般用		1 式	

4. 消防設備関係			
[1] 自動火災報知設備	P型	1 級 1 5 回線	1 式
[2] 消火設備			1 式
ア. 消火ポンプ			1 台
イ. 屋内消火栓	1 号消火栓		5 ヶ所
ウ. 消火器			1 式

別紙 3-2-2-1 本庁舎 設備概要

③西庁舎

1. 電気設備関係			
[1] 受変電設備			1 式
ア. 最大電力 100kw 未満 (実績契約電力: 60KW 程度)			
3φ3W 6, 600V 地中線引込			
イ. 変圧器			
動力変圧器	150KVA		1 台
電灯変圧器	75KVA		1 台
[2] 電気時計設備			1 式
ア. 本庁舎親時計連動の発信用子時計設備			
[3] 拡声装置設備			1 式
[4] 避雷針設備			1 式
突 針		1 基	
[5] テレビ共同聴視設備			1 式
[6] 昇降機設備			1 式
ア. エレベーター (1階～4階)		1 基	

2. 空気調和設備関係			
[1] 冷温熱源設備			1 式
ア. ガス焚冷温水発生機		1 基	
イ. 冷却塔		1 基	
[2] ポンプ設備			1 式
ア. 渦巻ポンプ		2 台	
[3] 換気設備			1 式
ア. 換気扇		13 台	
[4] 空気調和設備			1 式
ア. 空気調和機		2 系統	
イ. ファンコイルユニット		13 台	
ウ. 空冷ヒートポンプ式エアコン		1 台	
エ. パッケージ型エアコン		4 台	
オ. ルームエアコン		1 台	

〔5〕 自動制御機器設備		1 式
ア. 空調器系統		1 式
イ. 冷凍機系統		1 式
ウ. ボイラー系統		1 式

3. 給排水衛生設備関係		
〔1〕 加圧給水ポンプユニット	(H26.9 直結直圧方式へ変更により休止)	1 式
〔2〕 給湯器設備		1 式
ア. 瞬間湯沸器		4 台
〔3〕 水槽設備	(H26.9 直結直圧方式へ変更により休止)	1 式
ア. 受水槽	FRP 製 (1.2 m ³) 1 槽式	1 基
〔4〕 ウォータークーラー設備		1 式
ア. ウォータークーラー		1 台
〔5〕 都市ガス設備		1 式
ア. 一般用		1 式
イ. 空調用		1 式

4. 消防設備関係		
〔1〕 自動火災報知設備	P 型 1 級複合 1.5 回線	1 式
〔2〕 消火設備		1 式
ア. 消火器		1 式

別紙 3-2-2-1 本庁舎 設備概要

④ 駐車場設備

1. 監視設備関係		
〔1〕 駐車場監視カメラ設備		1 式
〔2〕 駐車場管制設備		
ア. 駐車場管制装置		1 式
イ. 料金徴収装置		1 式
ウ. 接近車両警報装置		1 式

2. 消防設備関係			
〔1〕 自動火災報知設備	P 型	1 級 1 5 回線	1 式
〔2〕 消火設備			1 式
ア. 泡消火設備			1 式
イ. 消火器			1 式
ウ. 防火シャッター			1 式

3. 空調設備関係		
〔1〕 空調設備		1 式
ア. パッケージ型エアコン		1 台
〔2〕 換気設備		1 式
ア. 換気扇		2 台