

③ばいじん除去

作業内容		4月		5月		6月		7月		8月		9月	
		炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日
焼却炉等点検業務	サイドプレート補修	3号	11・12	-	-	1号	4・5	2号	17~19・22~24	-	-	3号	9~13
	火格子交換	3号	8~12	1号	29~31	1号	3	2号	17~19・22~24	-	-	-	-
	耐火物補修	3号	15~18	-	-	1号	4・5	-	-	-	-	-	-
焼却灰・飛灰移送装置点検業務	焼却灰系コンベヤ類点検	-	-	-	-	1号	3~7	-	-	-	-	-	-
	飛灰系コンベヤ類点検	-	-	-	-	1号	3~7	-	-	-	-	-	-
	ダブルタンバ点検/補修	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3号	30
飛灰固形化装置点検業務	混錬機清掃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
焼却炉クリンカ等除去清掃業務	焼却炉内クリンカ除去	-	-	1号	8・9	2号	29	-	-	3号	28	3号	10
	火格子上清掃	-	-	1号	9	2号	29	-	-	-	-	-	-
	融着金属除去	-	-	1号	10・13	-	-	2号	1	-	-	-	-
	落塵ホッパーシュート清掃	-	-	1号	10・13~15	-	-	2号	1~4	-	-	3号	23~27
	灰押出装置内部灰除去	-	-	1号	8~10・13・14	2号	28・29	2号	1・4	-	-	3号	23~27
	ビット他清掃	-	-	1号	16	-	-	2号	5	-	-	3号	30
ボイラ設備点検	炉内灰清掃 第一、第二、第三、テールエンド	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3号	10~14 16~20
	ドラム、内部装置、管寄せ清掃	-	-	-	-	-	-	-	-	3号	27・28	-	-
	灰処理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減温反応塔設備点検業務	減温反応塔清掃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3号	9~13 16~20
	減温反応塔清掃灰処理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3号	19~20 23~24
	減温反応塔ダスト排出ロータリーバルブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3号	6
	減温反応塔下ダスト排出コンベヤ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3号	6
バグフィルタ設備点検業務	バグフィルタ煙道清掃	-	-	1号	22・23	-	-	2号	4・5	-	-	3号	2
	バグフィルタ本体及びダクト清掃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3号	4・5
	バグフィルタ下ダストコンベヤ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3号	4・5
	バグフィルタ下ロータリーバルブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3号	4・5
	バグフィルタろ布サンプリング	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3号	3

作業内容		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
		炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日
焼却炉等点検業務	サイドプレート補修	3号	23~26	3号	4~8	1号	5~7・9・10・19	-	-	2号	14・15・29	-	-
	火格子交換	-	-	-	-	1号	4・5	-	-	-	-	-	-
	耐火物補修	3号	21・22	3号	18	1号	23	-	-	-	-	2・3号	3・25・26・30
焼却灰・飛灰移送装置点検業務	焼却灰系コンベヤ類点検	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	飛灰系コンベヤ類点検	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ダブルタンバ点検/補修(交換含む)	3号	1・2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
飛灰固形化装置点検業務	混錬機清掃	-	-	-	-	1号	9・10	-	-	-	-	-	-
焼却炉クリンカ等除去清掃業務	焼却炉内クリンカ除去	-	-	3号	5	-	-	2号	21	-	-	3号	9
	融着金属除去	3号	16・17	-	-	1号	2・3	-	-	2号	9・10	3号	11・12
	火格子上清掃	3号	15	3号	5	-	-	2号	9	2号	9	3号	10
	落塵ホッパーシュート清掃	-	-	3号	16・18~20	-	-	2号	30・31	2号	3	3号	10~13
	灰押出装置内部灰除去	-	-	3号	5・20	-	-	2号	30・31	2号	3	3号	9・13・14
	ビット他清掃	-	-	1号	25	-	-	-	-	2号	3	3号	16
ボイラ設備点検	炉内灰清掃 第一、第二、第三、テールエンド	3号	8~12 15	1号	15・16・18・19	1号	2・3	2号	18・20~23	-	-	-	-
	ドラム、内部装置、管寄せ清掃	-	-	1号	12	-	-	2号	9	-	-	-	-
	灰処理	3号	16~18 21・22	-	-	1号	2~6・11	-	-	2号	11・12・17	-	-
減温反応塔設備点検業務	減温反応塔清掃	-	-	1号	22・23・29	1号	2~5	2号	27~31	2号	1・3・7	-	-
	減温反応塔清掃灰処理	-	-	-	-	1号	2~5・12・13	-	-	2号	11~15・21・24	-	-
	減温反応塔ダスト排出ロータリーバルブ	-	-	1号	15	-	-	2号	28	-	-	-	-
	減温反応塔下ダスト排出コンベヤ	-	-	1号	15	-	-	2号	28	-	-	-	-
バグフィルタ設備点検業務	バグフィルタ煙道清掃	-	-	1号	15	-	-	2号	16・17	-	-	3号	11・12
	バグフィルタ本体及びダクト清掃	-	-	1号	18	-	-	2号	14・15	-	-	-	-
	バグフィルタ下ダストコンベヤ	-	-	1号	15	-	-	2号	27・28	-	-	-	-
	バグフィルタ下ロータリーバルブ	-	-	1号	15	-	-	2号	27	-	-	-	-
	バグフィルタろ布サンプリング	-	-	1号	15	-	-	2号	16・17	-	-	-	-