

①排ガス分析結果

試料名	採取・点検場所	測定項目	基準値	単位	採 取 日						
					4月2日	6月4日	8月1日	10月1日・25日	12月3日	2月10日	
					5月10日	7月10日	9月10日	11月8日・12月3日	1月10日	3月10日	
排出ガス	1号炉 煙突採取口	ばいじん濃度	(酸素O vol12%換算)	0.02	g/m ³	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	－	0.001未満
		窒素酸化物濃度	(酸素O vol12%換算)	50	volppm	13	－	10	22	－	21
		塩化水素濃度	(酸素O vol12%換算)	30	volppm	5.5	－	8.5	10	－	17
		硫黄酸化物濃度		20	volppm	2.0	－	3.3	3.2	－	5.7
		一酸化炭素濃度	(酸素O vol12%換算)	100	volppm	77	－	9未満	9未満	－	9未満
		酸素濃度		－	vol%	9.8	－	10.3	10.4	－	10.3
		硫黄酸化物排出量		7.232	m ³ /h	0.0624	－	0.0981	0.106	－	0.207
1号焼却炉燃焼ガス	1号焼却炉運転記録	燃焼ガス温度	(日平均)	800以上	℃	904	－	879	901	－	852
排出ガス	2号炉 煙突採取口	ばいじん濃度	(酸素O vol12%換算)	0.02	g/m ³	0.001未満	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	－
		窒素酸化物濃度	(酸素O vol12%換算)	50	volppm	17	22	－	13	13	－
		塩化水素濃度	(酸素O vol12%換算)	30	volppm	5.8	4.8	－	8.8	15	－
		硫黄酸化物濃度		20	volppm	3.9	6.3	－	3.0	1.9	－
		一酸化炭素濃度	(酸素O vol12%換算)	100	volppm	45	10	－	100	9未満	－
		酸素濃度		－	vol%	9.7	9.5	－	8.3	10.0	－
		硫黄酸化物排出量		7.232	m ³ /h	0.115	0.183	－	0.109	0.0586	－
2号焼却炉燃焼ガス	2号焼却炉運転記録	燃焼ガス温度	(日平均)	800以上	℃	883	848	－	998	905	－
排出ガス	3号炉 煙突採取口	ばいじん濃度	(酸素O vol12%換算)	0.02	g/m ³	－	0.001未満	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満
		窒素酸化物濃度	(酸素O vol12%換算)	50	volppm	－	24	28	－	11	16
		塩化水素濃度	(酸素O vol12%換算)	30	volppm	－	3.2	10	－	16	12
		硫黄酸化物濃度		20	volppm	－	4.8	1.0	－	5.6	4.2
		一酸化炭素濃度	(酸素O vol12%換算)	100	volppm	－	9未満	18	－	15	8未満
		酸素濃度		－	vol%	－	10.3	11.5	－	9.1	9.3
		硫黄酸化物排出量		7.232	m ³ /h	－	0.138	0.0283	－	0.172	0.140
3号焼却炉燃焼ガス	3号焼却炉運転記録	燃焼ガス温度	(日平均)	800以上	℃	－	870	871	－	819	850

※基準値は、「大気汚染防止法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」又は「環境保全協定書」の排出基準によります

※体積の単位は、標準状態(0℃、1気圧)を表しています