

①排ガス分析結果

試料名	採取・点検場所	測定項目	基準値	単位	採 取 日					
					4月22日	6月 日	8月 日	10月 日	12月 日	2月 日
					結 果 を 得 ら れ た 年 月 日					
					5月26日	7月 日	9月 日	11月 日	1月 日	3月 日
排出ガス	1号炉 煙突採取口	ばいじん濃度	(酸素O vol12%換算)	0.02	g/m ³	-	公表予定			
		窒素酸化物濃度	(酸素O vol12%換算)	50	volppm	-				
		塩化水素濃度	(酸素O vol12%換算)	30	volppm	-				
		硫黄酸化物濃度		20	volppm	-				
		一酸化炭素濃度	(酸素O vol12%換算)	100	volppm	-				
		酸素濃度		-	vol%	-				
		硫黄酸化物排出量		7.232	m ³ /h	-				
1号焼却炉燃焼ガス	1号焼却炉運転記録	燃焼ガス温度	(日平均)	800以上	°C	-				
排出ガス	2号炉 煙突採取口	ばいじん濃度	(酸素O vol12%換算)	0.02	g/m ³	0.001未満				
		窒素酸化物濃度	(酸素O vol12%換算)	50	volppm	33				
		塩化水素濃度	(酸素O vol12%換算)	30	volppm	11				
		硫黄酸化物濃度		20	volppm	4.8				
		一酸化炭素濃度	(酸素O vol12%換算)	100	volppm	9未満				
		酸素濃度		-	vol%	10.3				
		硫黄酸化物排出量		7.232	m ³ /h	0.143				
2号焼却炉燃焼ガス	2号焼却炉運転記録	燃焼ガス温度	(日平均)	800以上	°C	935				
排出ガス	3号炉 煙突採取口	ばいじん濃度	(酸素O vol12%換算)	0.02	g/m ³	0.001未満				
		窒素酸化物濃度	(酸素O vol12%換算)	50	volppm	8				
		塩化水素濃度	(酸素O vol12%換算)	30	volppm	13				
		硫黄酸化物濃度		20	volppm	4.9				
		一酸化炭素濃度	(酸素O vol12%換算)	100	volppm	19				
		酸素濃度		-	vol%	9.7				
		硫黄酸化物排出量		7.232	m ³ /h	0.139				
3号焼却炉燃焼ガス	3号焼却炉運転記録	燃焼ガス温度	(日平均)	800以上	°C	897				

※基準値は、「大気汚染防止法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」又は「環境保全協定書」の排出基準によります

※体積の単位は、標準状態(0℃、1気圧)を表しています