

③ばいじん除去

作業内容	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日
A. 焼却炉等点検業務	A-1. サイドプレート補修	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2. 火格子交換	-	-	1号	14~16, 19, 20	-	-	-	-	-	-	-
	A-3. 耐火物補修	3号	3~4, 7~11, 14~15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. 焼却灰・飛灰移送装置点検業務	B-1. 焼却灰系コンベヤ類点検	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2. 飛灰系コンベヤ類点検	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3. ダブルダンバ点検/補修(交換含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. 飛灰固化形化装置点検業務	C-1. 混練機清掃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1. 焼却炉内クリンカ除去	1号	1	-	-	2号	23~24	2号	2	-	-	-
	D-2. 火格子上清掃	1号	1	-	-	2号	24	-	-	3号	22	-
D. 焼却炉クリンカ等除去清掃業務	D-3. 融着金属除去	1号	1~2	-	-	2号	24	-	-	3号	20~21	-
	D-4. 落塵ホッパーシュート清掃	1号	2~4, 7~9	-	-	2号	25~26	2号	2	-	-	3号 25~26, 29~30
	D-5. 灰押出装置内部灰除去	1号	9	-	-	2号	9~10, 30	2号	1	-	-	-
E. ポイラ設備点検	D-6. ビット他清掃	1号	10	-	-	-	-	2号	3	-	-	-
	E-1. 炉内灰清掃 第一、第二、第三、テールエンド	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3号	8~12, 15~16
	E-2. ドラム、内部装置、管寄せ清掃	-	-	-	-	-	-	-	-	3号	22~26	-
F. 減温反応塔設備点検業務	E-3. 灰処理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F-1. 減温反応塔清掃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3号	17~20, 22, 24
	F-2. 減温反応塔清掃灰処理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. バグフィルタ設備点検業務	F-3. 減温反応塔ダスト排出ロータリーバルブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F-4. 減温反応塔下ダスト排出コンベヤ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	G-1. バグフィルタ煙道清掃	-	-	-	-	-	-	-	-	3号	26~27	3号 17~18
G. バグフィルタ設備点検業務	G-2. バグフィルタ本体及びダクト清掃	-	-	-	-	-	-	-	-	3号	26~27	3号 24
	G-3. バグフィルタ下ダストコンベヤ	-	-	-	-	-	-	-	-	3号	26~27	3号 24
	G-4. バグフィルタ下ロータリーバルブ	-	-	-	-	-	-	-	-	3号	26~27	3号 24
	G-5. バグフィルタろ 布サンプリング	-	-	-	-	-	-	-	2号, 3号	7~29	3号	29

作業内容	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日
A. 焼却炉等点検業務	A-1. サイドプレート補修	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2. 火格子交換	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-3. 耐火物補修	3号	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. 焼却灰・飛灰移送装置点検業務	B-1. 焼却灰系コンベヤ類点検	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2. 飛灰系コンベヤ類点検	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3. ダブルダンバ点検/補修(交換含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. 飛灰固化形化装置点検業務	C-1. 混練機清掃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D. 焼却炉クリンカ等除去清掃業務	D-1. 焼却炉内クリンカ除去	3号	1~3	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2. 火格子上清掃	3号	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. 焼却炉クリンカ等除去清掃業務	D-3. 融着金属除去	3号	2~3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-4. 落塵ホッパーシュート清掃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-5. 灰押出装置内部灰除去	3号	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. ポイラ設備点検	D-6. ビット他清掃	3号	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E-1. 炉内灰清掃 第一、第二、第三、テールエンド	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E-2. ドラム、内部装置、管寄せ清掃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. 減温反応塔設備点検業務	E-3. 灰処理	3号	6~10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F-1. 減温反応塔清掃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F-2. 減温反応塔清掃灰処理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. バグフィルタ設備点検業務	F-3. 減温反応塔ダスト排出ロータリーバルブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F-4. 減温反応塔下ダスト排出コンベヤ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	G-1. バグフィルタ煙道清掃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. バグフィルタ設備点検業務	G-2. バグフィルタ本体及びダクト清掃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	G-3. バグフィルタ下ダストコンベヤ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	G-4. バグフィルタ下ロータリーバルブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. バグフィルタ設備点検業務	G-5. バグフィルタろ 布サンプリング	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

公表予定