①排ガス分析結果

試料名	採取・点検場所	測定項目		基準値	単位	採取日					
						4月22日	6月3日	8月5日	10月9日	12月4日	2月　日
						結果を得られた年月日					
						5月26日	7月10日	9月10日	11月10日	1月9日	3月　日
排出ガス	1号炉 煙突採取口	ばいじん濃度	（酸素O vol12%換算）	0.02	g/㎥	－	－	0.001未満	0.001未満	－	公表予定
		窒素酸化物濃度	（酸素O vol12%換算）	50	volppm	－	－	30	27	－	
		塩化水素濃度	（酸素O vol12%換算）	30	volppm	－	－	15	6.4	－	
		硫黄酸化物濃度		20	volppm	－	－	3.8	0.8	－	
		一酸化炭素濃度	（酸素O vol12%換算）	100	volppm	－	－	8未満	9未満	－	
		酸素濃度		－	vol%	－	－	9.8	10.2	－	
		硫黄酸化物排出量		7.232	㎥/h	－	－	0.112	0.0257	－	
1号焼却炉燃焼ガス	1号焼却炉運転記録	燃焼ガス温度	（日平均）	800以上	℃	－	－	1237	890	－	
排出ガス	2号炉 煙突採取口	ばいじん濃度	（酸素O vol12%換算）	0.02	g/㎥	0.001未満	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	
		窒素酸化物濃度	（酸素O vol12%換算）	50	volppm	33	32	－	46	27	
		塩化水素濃度	（酸素O vol12%換算）	30	volppm	11	11	－	4.7	12	
		硫黄酸化物濃度		20	volppm	4.8	6.6	－	1.2	2.8	
		一酸化炭素濃度	（酸素O vol12%換算）	100	volppm	9未満	8未満	－	10未満	9未満	
		酸素濃度		－	vol%	10.3	9.1	－	12.1	10.0	
		硫黄酸化物排出量		7.232	㎥/h	0.143	0.188	－	0.0378	0.0852	
2号焼却炉燃焼ガス	2号焼却炉運転記録	燃焼ガス温度	（日平均）	800以上	℃	935	933	－	870	886	
排出ガス	3号炉 煙突採取口	ばいじん濃度	（酸素O vol12%換算）	0.02	g/㎥	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	0.001未満	
		窒素酸化物濃度	（酸素O vol12%換算）	50	volppm	8	27	30	－	26	
		塩化水素濃度	（酸素O vol12%換算）	30	volppm	13	8.8	14	－	12	
		硫黄酸化物濃度		20	volppm	4.9	7.6	3.5	－	3.5	
		一酸化炭素濃度	（酸素O vol12%換算）	100	volppm	19	8未満	24	－	13	
		酸素濃度		－	vol%	9.7	9.1	8.4	－	8.8	
		硫黄酸化物排出量		7.232	㎥/h	0.139	0.211	0.0963	－	0.101	
3号焼却炉燃焼ガス	3号焼却炉運転記録	燃焼ガス温度	（日平均）	800以上	℃	897	862	916	－	836	

※基準値は、「大気汚染防止法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」又は「環境保全協定書」の排出基準によります

※体積の単位は、標準状態（0℃、1気圧）を表しています