②水分析結果 （排出水）

| 試料名 | 採取・点検場所 | 測定項目 | 基準値 | 単位 | 採取日 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 4月4日 | 5月7日 | 6月13日 | 7月2日 | 8月1日 | 9月1日 | 10月2日 | 11月7日 | 12月4日 | 1月9日 | 2月 日 | 3月 日 |
| | | | | | 結果を得られた年月日 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5月26日 | 6月10日 | 7月10日 | 8月8日 | 9月10日 | 10月10日 | 11月10日 | 12月10日 | 1月9日 | 2月10日 | 3月 日 | 4月 日 |
| 総合排水 | 汚水ポンプ場スクリーン入口 | 水素イオン濃度 | 5.8～8.6 | ー | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 公表予定 | |
| | | 生物化学的酸素要求量 | 100 | mg/L | 16 | 8 | 10 | 11 | 14 | 19 | 9 | 16 | 21 | 24 | | |
| | | 浮遊物質量 | 90 | mg/L | 8 | 16 | 8 | 8 | 11 | 19 | 6 | 10 | 9 | 18 | | |
| | | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(不揮発性鉱物油類) | 5 | mg/L | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | | |
| | | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(不揮発性動植物油脂類) | 20 | mg/L | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | | |
| | | カドミウム及びその化合物 | 0.03 | mg/L | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | | |
| | | シアン化合物 | 0.3 | mg/L | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | | |
| | | 有機燐化合物 | 0.3 | mg/L | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | | |
| | | 鉛及びその化合物 | 0.1 | mg/L | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | | |
| | | 六価クロム化合物 | 0.1 | mg/L | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | | |
| | | 砒素及びその化合物 | 0.05 | mg/L | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | | |
| | | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005 | mg/L | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | | |
| | | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | mg/L | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | | |
| | | ポリ塩化ビフェニル | 0.003 | mg/L | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | | |
| | | ほう素及びその化合物 | 10 | mg/L | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | | |
| | | ふっ素及びその化合物 | 8 | mg/L | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| | | フェノール類 | 5 | mg/L | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | | |
| | | 銅及びその化合物 | 3 | mg/L | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | | |
| | | 亜鉛及びその化合物 | 2 | mg/L | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | | |
| | | 鉄及びその化合物(溶解性) | 10 | mg/L | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | | |
| | | マンガン及びその化合物(溶解性) | 10 | mg/L | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.20 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | | |
| | | クロム及びその化合物 | 2 | mg/L | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | | |
| | | 沃素消費量 | 220未満 | mg/L | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 4 | 1未満 | 2 | 3 | 1未満 | | |
| | | 温度 | 45未満 | ℃ | 17 | 18 | 23 | 26 | 28 | 29 | 28 | 22 | 15 | 14 | | |
| | | トリクロロエチレン | 0.1 | mg/L | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | | |
| | | テトラクロロエチレン | 0.1 | mg/L | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | |
| | | ジクロロメタン | 0.2 | mg/L | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | | |
| | | 四塩化炭素 | 0.02 | mg/L | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | | |
| | | 1,2-ジクロロエタン | 0.04 | mg/L | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | | | | |
| | | 1,1-ジクロロエチレン | 0.2 | mg/L | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | | |
| | | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 | mg/L | | 0.04未満 | | | 0.04未満 | | | 0.04未満 | | | | |
| | | 1,1,1-トリクロロエタン | 3 | mg/L | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | | |
| | | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 | mg/L | | 0.006未満 | | | 0.006未満 | | | 0.006未満 | | | | |
| | | 1,3-ジクロロプロペン | 0.02 | mg/L | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | | |
| | | ベンゼン | 0.1 | mg/L | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | | |
| | | チウラム | 0.06 | mg/L | | 0.006未満 | | | 0.006未満 | | | 0.006未満 | | | | |
| | | シマジン | 0.03 | mg/L | | 0.003未満 | | | 0.003未満 | | | 0.003未満 | | | | |
| | | チオベンカルブ | 0.2 | mg/L | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | | |
| | | セレン及びその化合物 | 0.1 | mg/L | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | | |
| | | 1,4-ジオキサン | 0.5 | mg/L | | 0.05未満 | | | 0.05未満 | | | 0.05未満 | | | | |

※基準値は「下水道法」の排除制限又は「明石市下水道条例」（市条例）の排除基準若しくは「環境保全協定書」の排出基準である

| 試料名 | 採取・点検場所 | 測定項目 | 基準値 | 単位 | 採取日 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 4月4日 | 5月7日 | 6月13日 | 7月2日 | 8月1日 | 9月1日 | 10月2日 | 11月28日 | 12月4日 | 1月9日 | 2月 日 | 3月 日 |
| | | | | | 結果を得られた年月日 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5月26日 | 6月10日 | 7月10日 | 8月8日 | 9月10日 | 10月10日 | 11月10日 | 12月10日 | 1月9日 | 2月10日 | 3月 日 | 4月 日 |
| 下水排水 | 下水道排水マンホール | 水素イオン濃度 | 5を超え9未満 | ー | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.6 | 8.0 | 7.9 | 8.4 | 7.4 | 公表予定 | |
| | | 生物化学的酸素要求量 | 600未満 | mg/L | 1未満 | 14 | 3 | 1未満 | 20 | 5 | 3 | 23 | 14 | 26 | | |
| | | 浮遊物質量 | 600未満 | mg/L | 8 | 17 | 12 | 3 | 39 | 15 | 17 | 33 | 35 | 25 | | |
| | | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 5 | mg/L | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | | |
| | | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | 30 | mg/L | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | | |
| | | カドミウム及びその化合物 | 0.03 | mg/L | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | | |
| | | シアン化合物 | 0.3 | mg/L | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | | |
| | | 有機燐化合物 | 0.3 | mg/L | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | | |
| | | 鉛及びその化合物 | 0.1 | mg/L | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | | |
| | | 六価クロム化合物 | 0.1 | mg/L | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | | |
| | | 砒素及びその化合物 | 0.05 | mg/L | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | | |
| | | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005 | mg/L | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | | |
| | | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | mg/L | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | | |
| | | ポリ塩化ビフェニル | 0.003 | mg/L | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | | |
| | | ほう素及びその化合物 | 10 | mg/L | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | | |
| | | ふっ素及びその化合物 | 8 | mg/L | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | | |
| | | フェノール類 | 5 | mg/L | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | | |
| | | 銅及びその化合物 | 3 | mg/L | 0.01 | 0.01未満 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01未満 | 0.02 | 0.01未満 | | |
| | | 亜鉛及びその化合物 | 2 | mg/L | 0.01未満 | 0.01 | 0.01 | 0.01未満 | 0.02 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | | |
| | | 鉄及びその化合物(溶解性) | 10 | mg/L | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | |
| | | マンガン及びその化合物(溶解性) | 10 | mg/L | 0.26 | 0.04 | 0.41 | 0.39 | 0.21 | 0.08 | 0.13 | 0.10 | 0.06 | 0.15 | | |
| | | クロム及びその化合物 | 2 | mg/L | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | | |
| | | 沃素消費量 | 220未満 | mg/L | 1未満 | 2 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | | |
| | | 温度 | 45未満 | ℃ | 16 | 16 | 24 | 26 | 31 | 30 | 29 | 13 | 17 | 19 | | |
| | | トリクロロエチレン | 0.1 | mg/L | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | | |
| | | テトラクロロエチレン | 0.1 | mg/L | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | |
| | | ジクロロメタン | 0.2 | mg/L | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | | |
| | | 四塩化炭素 | 0.02 | mg/L | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | | |
| | | 1,2-ジクロロエタン | 0.04 | mg/L | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | | | | |
| | | 1,1-ジクロロエチレン | 0.2 | mg/L | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | | |
| | | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 | mg/L | | 0.04未満 | | | 0.04未満 | | | 0.04未満 | | | | |
| | | 1,1,1-トリクロロエタン | 3 | mg/L | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | | |
| | | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 | mg/L | | 0.006未満 | | | 0.006未満 | | | 0.006未満 | | | | |
| | | 1,3-ジクロロプロペン | 0.02 | mg/L | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | | |
| | | ベンゼン | 0.1 | mg/L | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | | |
| | | チウラム | 0.06 | mg/L | | 0.006未満 | | | 0.006未満 | | | 0.006未満 | | | | |
| | | シマジン | 0.03 | mg/L | | 0.003未満 | | | 0.003未満 | | | 0.003未満 | | | | |
| | | チオベンカルブ | 0.2 | mg/L | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | | |
| | | セレン及びその化合物 | 0.1 | mg/L | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | | |
| | | 1,4-ジオキサン | 0.5 | mg/L | | 0.05未満 | | | 0.05未満 | | | 0.05未満 | | | | |

※基準値は、「下水道法」の排除制限又は「明石市下水道条例」（市条例）の排除基準である

## ②水分析結果 （周縁地下水）

| 試料名 | 採取・点検場所 | 測定項目 | 基準値 | 単位 | 採 取 日<br>10月2日<br>結果を得られた年月日<br>11月10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周縁地下水（1） | 灌漑用3号井戸 | カドミウム | 0.01 | mg/L | 0.0003未満 |
| | | 全シアン | 検出されないこと | mg/L | 検出せず |
| | | 鉛 | 0.01 | mg/L | 0.005未満 |
| | | 六価クロム | 0.05 | mg/L | 0.02未満 |
| | | 砒素 | 0.01 | mg/L | 0.005未満 |
| | | 総水銀 | 0.0005 | mg/L | 0.0005未満 |
| | | アルキル水銀 | 検出されないこと | mg/L | 検出せず |
| | | ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと | mg/L | 検出せず |
| | | トリクロロエチレン | 0.03 | mg/L | 0.001未満 |
| | | テトラクロロエチレン | 0.01 | mg/L | 0.001未満 |
| | | ジクロロメタン | 0.02 | mg/L | 0.002未満 |
| | | 四塩化炭素 | 0.002 | mg/L | 0.0002未満 |
| | | 1,2-ジクロロエタン | 0.004 | mg/L | 0.0004未満 |
| | | 1,1-ジクロロエチレン | 0.02 | mg/L | 0.002未満 |
| | | 1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | mg/L | 0.004未満 |
| | | 1,1,1-トリクロロエタン | 1 | mg/L | 0.01未満 |
| | | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 | mg/L | 0.0006未満 |
| | | 1,3-ジクロロプロペン | 0.002 | mg/L | 0.0002未満 |
| | | ベンゼン | 0.01 | mg/L | 0.001未満 |
| | | チウラム | 0.006 | mg/L | 0.0006未満 |
| | | シマジン | 0.003 | mg/L | 0.0003未満 |
| | | チオベンカルブ | 0.02 | mg/L | 0.002未満 |
| | | セレン | 0.01 | mg/L | 0.001未満 |
| | | 1,4-ジオキサン | 0.005 | mg/L | 0.005未満 |
| | | クロロエチレン （塩化ビニルモノマー） | 0.0002 | mg/L | 0.0002未満 |

※基準値は、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」又は「環境保全協定書」の排出基準である

| 試料名 | 採取・点検場所 | 測定項目 | 基準値 | 単位 | 採 取 日<br>10月2日<br>結果を得られた年月日<br>11月10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周縁地下水（2） | 場内井戸 | カドミウム | 0.01 | mg/L | 0.0003未満 |
| | | 全シアン | 検出されないこと | mg/L | 検出せず |
| | | 鉛 | 0.01 | mg/L | 0.005未満 |
| | | 六価クロム | 0.05 | mg/L | 0.02未満 |
| | | 砒素 | 0.01 | mg/L | 0.005未満 |
| | | 総水銀 | 0.0005 | mg/L | 0.0005未満 |
| | | アルキル水銀 | 検出されないこと | mg/L | 検出せず |
| | | ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと | mg/L | 検出せず |
| | | トリクロロエチレン | 0.03 | mg/L | 0.001未満 |
| | | テトラクロロエチレン | 0.01 | mg/L | 0.001未満 |
| | | ジクロロメタン | 0.02 | mg/L | 0.002未満 |
| | | 四塩化炭素 | 0.002 | mg/L | 0.0002未満 |
| | | 1・2-ジクロロエタン | 0.004 | mg/L | 0.0004未満 |
| | | 1・1-ジクロロエチレン | 0.02 | mg/L | 0.002未満 |
| | | 1・2-ジクロロエチレン | 0.04 | mg/L | 0.004未満 |
| | | 1・1・1-トリクロロエタン | 1 | mg/L | 0.01未満 |
| | | 1・1・2-トリクロロエタン | 0.006 | mg/L | 0.0006未満 |
| | | 1・3-ジクロロプロペン | 0.002 | mg/L | 0.0002未満 |
| | | ベンゼン | 0.01 | mg/L | 0.001未満 |
| | | チウラム | 0.006 | mg/L | 0.0006未満 |
| | | シマジン | 0.003 | mg/L | 0.0003未満 |
| | | チオベンカルブ | 0.02 | mg/L | 0.002未満 |
| | | セレン | 0.01 | mg/L | 0.001未満 |
| | | 1,4-ジオキサン | 0.005 | mg/L | 0.005未満 |
| | | クロロエチレン （塩化ビニルモノマー） | 0.0002 | mg/L | 0.0002未満 |

※基準値は、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」の排出基準である

| 試料名 | 採取・点検場所 | 測定項目 | 基準値 | 単位 | 採 取 日 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 4月4日 | 5月7日 | 6月13日 | 7月2日 | 8月1日 | 9月1日 | 10月2日 | 11月7日 | 12月4日 | 1月9日 | 2月 日 | 3月 日 |
| | | | | | 結 果 を 得 ら れ た 年 月 日 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5月26日 | 6月10日 | 7月10日 | 8月8日 | 9月10日 | 10月10日 | 11月10日 | 12月10日 | 1月9日 | 2月10日 | 3月 日 | 4月 日 |
| 周縁地下水（1） | 灌漑用3号井戸 | 電気伝導率 | ― | mS/m | 40 | 40 | 39 | 41 | 41 | 40 | 35 | 43 | 42 | 43 | 公表予定 | |
| | | 塩化物イオン濃度 | ― | mg/ℓ | | | 47 | 48 | 51 | | | | 45 | | | |
| 周縁地下水（2） | 場内井戸 | 電気伝導率 | ― | mS/m | 32 | 31 | 31 | 33 | 31 | 32 | 33 | 30 | 31 | 31 | | |
| | | 塩化物イオン濃度 | ― | mg/ℓ | | | 56 | 53 | 47 | | | | 51 | | | |

## ②水分析結果 （周縁地下水）

| 試料名 | 採取・点検場所 | 測定項目 | 基準値 | 単位 | 採取日 10月2日 / 結果を得られた年月日 11月10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周縁地下水(3) | 第3次最終処分場 観測孔1 | カドミウム | 0.01 | mg/L | 0.0003未満 |
| | | 全シアン | 検出されないこと | mg/L | 検出せず |
| | | 鉛 | 0.01 | mg/L | 0.005未満 |
| | | 六価クロム | 0.05 | mg/L | 0.02未満 |
| | | 砒素 | 0.01 | mg/L | 0.005未満 |
| | | 総水銀 | 0.0005 | mg/L | 0.0005未満 |
| | | アルキル水銀 | 検出されないこと | mg/L | 検出せず |
| | | ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと | mg/L | 検出せず |
| | | トリクロロエチレン | 0.03 | mg/L | 0.001未満 |
| | | テトラクロロエチレン | 0.01 | mg/L | 0.001未満 |
| | | ジクロロメタン | 0.02 | mg/L | 0.002未満 |
| | | 四塩化炭素 | 0.002 | mg/L | 0.0002未満 |
| | | 1,2-ジクロロエタン | 0.004 | mg/L | 0.0004未満 |
| | | 1,1-ジクロロエチレン | 0.02 | mg/L | 0.002未満 |
| | | 1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | mg/L | 0.004未満 |
| | | 1,1,1-トリクロロエタン | 1 | mg/L | 0.01未満 |
| | | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 | mg/L | 0.0006未満 |
| | | 1,3-ジクロロプロペン | 0.002 | mg/L | 0.0002未満 |
| | | ベンゼン | 0.01 | mg/L | 0.001未満 |
| | | チウラム | 0.006 | mg/L | 0.0006未満 |
| | | シマジン | 0.003 | mg/L | 0.0003未満 |
| | | チオベンカルブ | 0.02 | mg/L | 0.002未満 |
| | | セレン | 0.01 | mg/L | 0.001未満 |

※基準値は、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」の排出基準である

| 試料名 | 採取・点検場所 | 測定項目 | 基準値 | 単位 | 採取日 10月2日 / 結果を得られた年月日 11月10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周縁地下水(4) | 第3次最終処分場 観測孔2 | カドミウム | 0.01 | mg/L | 0.0003未満 |
| | | 全シアン | 検出されないこと | mg/L | 検出せず |
| | | 鉛 | 0.01 | mg/L | 0.005未満 |
| | | 六価クロム | 0.05 | mg/L | 0.02未満 |
| | | 砒素 | 0.01 | mg/L | 0.005未満 |
| | | 総水銀 | 0.0005 | mg/L | 0.0005未満 |
| | | アルキル水銀 | 検出されないこと | mg/L | 検出せず |
| | | ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと | mg/L | 検出せず |
| | | トリクロロエチレン | 0.03 | mg/L | 0.001未満 |
| | | テトラクロロエチレン | 0.01 | mg/L | 0.001未満 |
| | | ジクロロメタン | 0.02 | mg/L | 0.002未満 |
| | | 四塩化炭素 | 0.002 | mg/L | 0.0002未満 |
| | | 1,2-ジクロロエタン | 0.004 | mg/L | 0.0004未満 |
| | | 1,1-ジクロロエチレン | 0.02 | mg/L | 0.002未満 |
| | | 1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | mg/L | 0.004未満 |
| | | 1,1,1-トリクロロエタン | 1 | mg/L | 0..01未満 |
| | | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 | mg/L | 0.0006未満 |
| | | 1,3-ジクロロプロペン | 0.002 | mg/L | 0.0002未満 |
| | | ベンゼン | 0.01 | mg/L | 0.001未満 |
| | | チウラム | 0.006 | mg/L | 0.0006未満 |
| | | シマジン | 0.003 | mg/L | 0.0003未満 |
| | | チオベンカルブ | 0.02 | mg/L | 0.002未満 |
| | | セレン | 0.01 | mg/L | 0.001未満 |

※基準値は、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」の排出基準である

| 試料名 | 採取・点検場所 | 測定項目 | 基準値 | 単位 | 採取日 10月2日 / 結果を得られた年月日 11月10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周縁地下水(5) | 第3次最終処分場 地下水管理ピット | カドミウム | 0.01 | mg/L | 0.0003 |
| | | 全シアン | 検出されないこと | mg/L | 検出せず |
| | | 鉛 | 0.01 | mg/L | 0.005未満 |
| | | 六価クロム | 0.05 | mg/L | 0.02未満 |
| | | 砒素 | 0.01 | mg/L | 0.005未満 |
| | | 総水銀 | 0.0005 | mg/L | 0.0005未満 |
| | | アルキル水銀 | 検出されないこと | mg/L | 検出せず |
| | | ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと | mg/L | 検出せず |
| | | トリクロロエチレン | 0.03 | mg/L | 0.001未満 |
| | | テトラクロロエチレン | 0.01 | mg/L | 0.001未満 |
| | | ジクロロメタン | 0.02 | mg/L | 0.002未満 |
| | | 四塩化炭素 | 0.002 | mg/L | 0.0002未満 |
| | | 1,2-ジクロロエタン | 0.004 | mg/L | 0.0004未満 |
| | | 1,1-ジクロロエチレン | 0.02 | mg/L | 0.002未満 |
| | | 1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | mg/L | 0.004未満 |
| | | 1,1,1-トリクロロエタン | 1 | mg/L | 0.01未満 |
| | | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 | mg/L | 0.0006未満 |
| | | 1,3-ジクロロプロペン | 0.002 | mg/L | 0.0002未満 |
| | | ベンゼン | 0.01 | mg/L | 0.001未満 |
| | | チウラム | 0.006 | mg/L | 0.0006未満 |
| | | シマジン | 0.003 | mg/L | 0.0003未満 |
| | | チオベンカルブ | 0.02 | mg/L | 0.002未満 |
| | | セレン | 0.01 | mg/L | 0.001未満 |

※基準値は、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」の排出基準である

| 試料名 | 採取・点検場所 | 測定項目 | 基準値 | 単位 | 採取日 4月4日 / 結果を得られた年月日 5月26日 | 5月7日 / 6月10日 | 6月13日 / 7月10日 | 7月2日 / 8月8日 | 8月1日 / 9月10日 | 9月1日 / 10月10日 | 10月2日 / 11月10日 | 11月7日 / 12月10日 | 12月4日 / 1月9日 | 1月9日 / 2月10日 | 2月 日 / 3月 日 | 3月 日 / 4月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周縁地下水(3) | 第3次最終処分場 観測孔1 | 電気伝導率 | ― | mS/m | 19 | 19 | 13 | 17 | 16 | 20 | 18 | 15 | 21 | 15 | 公表予定 | |
| | | 塩化物イオン濃度 | ― | mg/ℓ | | | 17 | 21 | 21 | | | | 40 | | | |
| 周縁地下水(4) | 第3次最終処分場 観測孔2 | 電気伝導率 | ― | mS/m | 12 | 9.0 | 11 | 8.4 | 8.9 | 7.0 | 8.6 | 7.4 | 11 | 13 | | |
| | | 塩化物イオン濃度 | ― | mg/ℓ | | | 18 | 11 | 14 | | | | 20 | | | |
| 周縁地下水(5) | 第3次最終処分場 地下水管理ピット | 電気伝導率 | ― | mS/m | 23 | 17 | 21 | 21 | 21 | 23 | 18 | 16 | 18 | 18 | | |
| | | 塩化物イオン濃度 | ― | mg/ℓ | | | 21 | 15 | 12 | | | | 5 | | | |