

①排ガス分析結果

| 試料名  | 採取・点検場所      | 測定項目      | 基準値            | 単位     | 採取日               |         |     |      |      |     |  |
|------|--------------|-----------|----------------|--------|-------------------|---------|-----|------|------|-----|--|
|      |              |           |                |        | 4月7日              | 6月日     | 8月日 | 10月日 | 12月日 | 2月日 |  |
|      |              |           |                |        | 結果を得られた年月日        |         |     |      |      |     |  |
|      |              |           |                |        | 5月13日             | 7月日     | 9月日 | 11月日 | 1月日  | 3月日 |  |
| 排出ガス | 1号炉<br>煙突採取口 | ばいじん濃度    | (酸素O vol12%換算) | 0.02   | g/m <sup>3</sup>  | 0.001未満 |     |      |      |     |  |
|      |              | 窒素酸化物濃度   | (酸素O vol12%換算) | 50     | volppm            | 27      |     |      |      |     |  |
|      |              | 塩化水素濃度    | (酸素O vol12%換算) | 30     | volppm            | 8.1     |     |      |      |     |  |
|      |              | 硫黄酸化物濃度   |                | 20     | volppm            | 2.6     |     |      |      |     |  |
|      |              | 一酸化炭素濃度   | (酸素O vol12%換算) | 100    | volppm            | 8未満     |     |      |      |     |  |
|      |              | 酸素濃度      |                | -      | vol%              | 9.8     |     |      |      |     |  |
|      |              | 硫黄酸化物排出量  |                | 7.232  | m <sup>3</sup> /h | 0.0773  |     |      |      |     |  |
|      |              | 1号焼却炉燃焼ガス | 1号焼却炉運転記録      | 燃焼ガス温度 | (日平均)             | 800以上   | °C  | 908  |      |     |  |
| 排出ガス | 2号炉<br>煙突採取口 | ばいじん濃度    | (酸素O vol12%換算) | 0.02   | g/m <sup>3</sup>  | 0.001未満 |     |      |      |     |  |
|      |              | 窒素酸化物濃度   | (酸素O vol12%換算) | 50     | volppm            | 22      |     |      |      |     |  |
|      |              | 塩化水素濃度    | (酸素O vol12%換算) | 30     | volppm            | 14      |     |      |      |     |  |
|      |              | 硫黄酸化物濃度   |                | 20     | volppm            | 5.2     |     |      |      |     |  |
|      |              | 一酸化炭素濃度   | (酸素O vol12%換算) | 100    | volppm            | 8未満     |     |      |      |     |  |
|      |              | 酸素濃度      |                | -      | vol%              | 9.3     |     |      |      |     |  |
|      |              | 硫黄酸化物排出量  |                | 7.232  | m <sup>3</sup> /h | 0.142   |     |      |      |     |  |
|      |              | 2号焼却炉燃焼ガス | 2号焼却炉運転記録      | 燃焼ガス温度 | (日平均)             | 800以上   | °C  | 866  |      |     |  |
| 排出ガス | 3号炉<br>煙突採取口 | ばいじん濃度    | (酸素O vol12%換算) | 0.02   | g/m <sup>3</sup>  | -       |     |      |      |     |  |
|      |              | 窒素酸化物濃度   | (酸素O vol12%換算) | 50     | volppm            | -       |     |      |      |     |  |
|      |              | 塩化水素濃度    | (酸素O vol12%換算) | 30     | volppm            | -       |     |      |      |     |  |
|      |              | 硫黄酸化物濃度   |                | 20     | volppm            | -       |     |      |      |     |  |
|      |              | 一酸化炭素濃度   | (酸素O vol12%換算) | 100    | volppm            | -       |     |      |      |     |  |
|      |              | 酸素濃度      |                | -      | vol%              | -       |     |      |      |     |  |
|      |              | 硫黄酸化物排出量  |                | 7.232  | m <sup>3</sup> /h | -       |     |      |      |     |  |
|      |              | 3号焼却炉燃焼ガス | 3号焼却炉運転記録      | 燃焼ガス温度 | (日平均)             | 800以上   | °C  | -    |      |     |  |

公表予定

※基準値は、「大気汚染防止法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」又は「環境保全協定書」の排出基準によります  
 ※体積の単位は、標準状態(0°C、1気圧)を表しています