

# ①排ガス分析結果

| 試料名       | 採取・点検場所      | 測定項目     | 基準値            | 単位    | 採 取 日             |         |         |       |       |      |                     |  |  |      |  |  |  |  |  |
|-----------|--------------|----------|----------------|-------|-------------------|---------|---------|-------|-------|------|---------------------|--|--|------|--|--|--|--|--|
|           |              |          |                |       | 4月7日              | 6月2日    | 8月 日    | 10月 日 | 12月 日 | 2月 日 | 結 果 を 得 ら れ た 年 月 日 |  |  |      |  |  |  |  |  |
|           |              |          |                |       | 5月13日             | 7月10日   | 9月 日    | 11月 日 | 1月 日  | 3月 日 |                     |  |  |      |  |  |  |  |  |
| 排出ガス      | 1号炉<br>煙突採取口 | ばいじん濃度   | (酸素O vol12%換算) | 0.02  | g/m <sup>3</sup>  | 0.001未満 | -       | 公表予定  |       |      |                     |  |  |      |  |  |  |  |  |
|           |              | 窒素酸化物濃度  | (酸素O vol12%換算) | 50    | volppm            | 27      | -       |       |       |      |                     |  |  |      |  |  |  |  |  |
|           |              | 塩化水素濃度   | (酸素O vol12%換算) | 30    | volppm            | 8.1     | -       |       |       |      |                     |  |  |      |  |  |  |  |  |
|           |              | 硫黄酸化物濃度  |                | 20    | volppm            | 2.6     | -       |       |       |      |                     |  |  |      |  |  |  |  |  |
|           |              | 一酸化炭素濃度  | (酸素O vol12%換算) | 100   | volppm            | 8未満     | -       |       |       |      |                     |  |  |      |  |  |  |  |  |
|           |              | 酸素濃度     |                | -     | vol%              | 9.8     | -       |       |       |      |                     |  |  |      |  |  |  |  |  |
|           |              | 硫黄酸化物排出量 |                | 7.232 | m <sup>3</sup> /h | 0.0773  | -       |       |       |      |                     |  |  |      |  |  |  |  |  |
| 1号焼却炉燃焼ガス | 1号焼却炉運転記録    | 燃焼ガス温度   | (日平均)          | 800以上 | °C                | 908     | -       |       |       |      |                     |  |  |      |  |  |  |  |  |
| 排出ガス      | 2号炉<br>煙突採取口 | ばいじん濃度   | (酸素O vol12%換算) | 0.02  | g/m <sup>3</sup>  | 0.001未満 | 0.001未満 |       |       |      |                     |  |  | 公表予定 |  |  |  |  |  |
|           |              | 窒素酸化物濃度  | (酸素O vol12%換算) | 50    | volppm            | 22      | 22      |       |       |      |                     |  |  |      |  |  |  |  |  |
|           |              | 塩化水素濃度   | (酸素O vol12%換算) | 30    | volppm            | 14      | 11      |       |       |      |                     |  |  |      |  |  |  |  |  |
|           |              | 硫黄酸化物濃度  |                | 20    | volppm            | 5.2     | 3.1     |       |       |      |                     |  |  |      |  |  |  |  |  |
|           |              | 一酸化炭素濃度  | (酸素O vol12%換算) | 100   | volppm            | 8未満     | 9未満     |       |       |      |                     |  |  |      |  |  |  |  |  |
|           |              | 酸素濃度     |                | -     | vol%              | 9.3     | 10.1    |       |       |      |                     |  |  |      |  |  |  |  |  |
|           |              | 硫黄酸化物排出量 |                | 7.232 | m <sup>3</sup> /h | 0.142   | 0.0915  |       |       |      |                     |  |  |      |  |  |  |  |  |
| 2号焼却炉燃焼ガス | 2号焼却炉運転記録    | 燃焼ガス温度   | (日平均)          | 800以上 | °C                | 866     | 828     |       |       |      |                     |  |  |      |  |  |  |  |  |
| 排出ガス      | 3号炉<br>煙突採取口 | ばいじん濃度   | (酸素O vol12%換算) | 0.02  | g/m <sup>3</sup>  | -       | 0.001未満 | 公表予定  |       |      |                     |  |  |      |  |  |  |  |  |
|           |              | 窒素酸化物濃度  | (酸素O vol12%換算) | 50    | volppm            | -       | 31      |       |       |      |                     |  |  |      |  |  |  |  |  |
|           |              | 塩化水素濃度   | (酸素O vol12%換算) | 30    | volppm            | -       | 12      |       |       |      |                     |  |  |      |  |  |  |  |  |
|           |              | 硫黄酸化物濃度  |                | 20    | volppm            | -       | 4.9     |       |       |      |                     |  |  |      |  |  |  |  |  |
|           |              | 一酸化炭素濃度  | (酸素O vol12%換算) | 100   | volppm            | -       | 8未満     |       |       |      |                     |  |  |      |  |  |  |  |  |
|           |              | 酸素濃度     |                | -     | vol%              | -       | 9.5     |       |       |      |                     |  |  |      |  |  |  |  |  |
|           |              | 硫黄酸化物排出量 |                | 7.232 | m <sup>3</sup> /h | -       | 0.143   |       |       |      |                     |  |  |      |  |  |  |  |  |
| 3号焼却炉燃焼ガス | 3号焼却炉運転記録    | 燃焼ガス温度   | (日平均)          | 800以上 | °C                | -       | 852     |       |       |      |                     |  |  |      |  |  |  |  |  |

※基準値は、「大気汚染防止法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」又は「環境保全協定書」の排出基準によります

※体積の単位は、標準状態(0℃、1気圧)を表しています