

⑥灰質分析結果

試料名	採取・点検場所	測定項目	基準値	単位	測 定 日											
					4月8日	5月7日	6月3日	7月 日	8月 日	9月 日	10月 日	11月 日	12月 日	1月 日	2月 日	3月 日
1号焼却炉焼却灰	1号振動コンベヤ	水分	—	wt%	19.6	—	—	公表予定								
		大型不燃物の割合	—	wt%	24.5	—	—									
		熱しゃく減量	10	wt%	2.7	—	—									
		単位容積重量(原灰ベース)	—	kg/m ³	1380	—	—									
		単位容積重量(絶乾ベース)	—	kg/m ³	1280	—	—									
2号焼却炉焼却灰	2号振動コンベヤ	水分	同上	wt%	20.0	12.9	11.2									
		大型不燃物の割合		wt%	27.3	22.7	30.5									
		熱しゃく減量		wt%	2.2	2.0	1.3									
		単位容積重量(原灰ベース)		kg/m ³	1460	1400	1440									
		単位容積重量(絶乾ベース)		kg/m ³	1340	1350	1430									
3号焼却炉焼却灰	3号振動コンベヤ	水分	同上	wt%	—	9.7	11.2									
		大型不燃物の割合		wt%	—	24.4	30.5									
		熱しゃく減量		wt%	—	1.7	1.2									
		単位容積重量(原灰ベース)		kg/m ³	—	1360	1360									
		単位容積重量(絶乾ベース)		kg/m ³	—	1340	1340									

※基準値は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の排出基準である

試料名	採取・点検場所	測定項目	基準値	単位	測 定 日						
					4月7日	6月2日	8月 日	10月 日	12月 日	1月 日	
飛灰(処理灰) ※1	二軸混練機出口	水素イオン濃度	—	—	12.3	12.2	公表予定				
		カドミウム又はその化合物	0.09	mg/L	0.001未満	0.001未満					
		六価クロム化合物	1.5	mg/L	0.05未満	0.05未満					
		シアン化合物	—	mg/L	0.05未満	0.05未満					
		水銀又はその化合物	0.005	mg/L	0.0005未満	0.0005未満					
		アルキル水銀化合物	検出されないこと	mg/L	検出せず	検出せず					
		セレン又はその化合物	0.3	mg/L	0.01未満	0.01未満					
		鉛又はその化合物	0.3	mg/L	0.01未満	0.01未満					
		砒素又はその化合物	0.3	mg/L	0.01未満	0.01未満					
		有機燐化合物	—	mg/L	0.1未満	0.1未満					
		1,4-ジオキサン	0.5	mg/L	0.05未満	0.05未満					

※1 灰に薬剤・セメント・水を加え固化させ搬出するもの ※

※ 基準値は大阪湾広域臨海環境整備センター(フェニックスセンター)における受入基準である。