

# ①排ガス分析結果

| 試料名       | 採取・点検場所      | 測定項目                   | 基準値   | 単位                | 採 取 日               |         |         |       |       |      |
|-----------|--------------|------------------------|-------|-------------------|---------------------|---------|---------|-------|-------|------|
|           |              |                        |       |                   | 4月7日                | 6月2日    | 8月3日    | 10月 日 | 12月 日 | 2月 日 |
|           |              |                        |       |                   | 結 果 を 得 ら れ た 年 月 日 |         |         |       |       |      |
|           |              |                        |       |                   | 5月13日               | 7月10日   | 9月10日   | 11月 日 | 1月 日  | 3月 日 |
| 排出ガス      | 1号炉<br>煙突採取口 | ばいじん濃度 (酸素O vol12%換算)  | 0.02  | g/m <sup>3</sup>  | 0.001未満             | －       | 0.001未満 | 公表予定  |       |      |
|           |              | 窒素酸化物濃度 (酸素O vol12%換算) | 50    | volppm            | 27                  | －       | 9       |       |       |      |
|           |              | 塩化水素濃度 (酸素O vol12%換算)  | 30    | volppm            | 8.1                 | －       | 14      |       |       |      |
|           |              | 硫黄酸化物濃度                | 20    | volppm            | 2.6                 | －       | 9.8     |       |       |      |
|           |              | 一酸化炭素濃度 (酸素O vol12%換算) | 100   | volppm            | 8未満                 | －       | 72      |       |       |      |
|           |              | 酸素濃度                   | －     | vol%              | 9.8                 | －       | 9.6     |       |       |      |
|           |              | 硫黄酸化物排出量               | 7.232 | m <sup>3</sup> /h | 0.0773              | －       | 0.324   |       |       |      |
| 1号焼却炉燃焼ガス | 1号焼却炉運転記録    | 燃焼ガス温度 (日平均)           | 800以上 | ℃                 | 908                 | －       | 855     |       |       |      |
| 排出ガス      | 2号炉<br>煙突採取口 | ばいじん濃度 (酸素O vol12%換算)  | 0.02  | g/m <sup>3</sup>  | 0.001未満             | 0.001未満 | －       |       |       |      |
|           |              | 窒素酸化物濃度 (酸素O vol12%換算) | 50    | volppm            | 22                  | 22      | －       |       |       |      |
|           |              | 塩化水素濃度 (酸素O vol12%換算)  | 30    | volppm            | 14                  | 11      | －       |       |       |      |
|           |              | 硫黄酸化物濃度                | 20    | volppm            | 5.2                 | 3.1     | －       |       |       |      |
|           |              | 一酸化炭素濃度 (酸素O vol12%換算) | 100   | volppm            | 8未満                 | 9未満     | －       |       |       |      |
|           |              | 酸素濃度                   | －     | vol%              | 9.3                 | 10.1    | －       |       |       |      |
|           |              | 硫黄酸化物排出量               | 7.232 | m <sup>3</sup> /h | 0.142               | 0.0915  | －       |       |       |      |
| 2号焼却炉燃焼ガス | 2号焼却炉運転記録    | 燃焼ガス温度 (日平均)           | 800以上 | ℃                 | 866                 | 828     | －       |       |       |      |
| 排出ガス      | 3号炉<br>煙突採取口 | ばいじん濃度 (酸素O vol12%換算)  | 0.02  | g/m <sup>3</sup>  | －                   | 0.001未満 | 0.001未満 |       |       |      |
|           |              | 窒素酸化物濃度 (酸素O vol12%換算) | 50    | volppm            | －                   | 31      | 13      |       |       |      |
|           |              | 塩化水素濃度 (酸素O vol12%換算)  | 30    | volppm            | －                   | 12      | 4.9     |       |       |      |
|           |              | 硫黄酸化物濃度                | 20    | volppm            | －                   | 4.9     | 1.7     |       |       |      |
|           |              | 一酸化炭素濃度 (酸素O vol12%換算) | 100   | volppm            | －                   | 8未満     | 24      |       |       |      |
|           |              | 酸素濃度                   | －     | vol%              | －                   | 9.5     | 9.4     |       |       |      |
|           |              | 硫黄酸化物排出量               | 7.232 | m <sup>3</sup> /h | －                   | 0.143   | 0.0504  |       |       |      |
| 3号焼却炉燃焼ガス | 3号焼却炉運転記録    | 燃焼ガス温度 (日平均)           | 800以上 | ℃                 | －                   | 852     | 858     |       |       |      |

※基準値は、「大気汚染防止法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」又は「環境保全協定書」の排出基準によります

※体積の単位は、標準状態(0℃、1気圧)を表しています