③ばいじん除去

作業内容		4月		5月		6月		7月		8月		9月	
		炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日
A. 焼却炉等点検業務	A-1. サイドプレート補修	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	A-2. 火格子交換	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	A-3. 耐火物補修	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B. 焼却灰・飛灰移送装置点検業務	B-1. 焼却灰系コンベヤ類点検	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	B-2. 飛灰系コンベヤ類点検	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	B-3. ダブルダンパ点検/補修(交換含む)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C. 飛灰固形化装置点検業務	C-1. 混錬機清掃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D. 焼却炉クリンカ等除去清掃業務	D-1. 焼却炉内クリンカ除去	－	－	－	－	2号	18	－	－	3号	20	3号	11
	D-2. 火格子上清掃	1号	27	－	－	2号	18,19	－	－	3号	21	－	－
	D-3. 融着金属除去	1号	28	－	－	2号	19	－	－	3号	22	－	－
	D-4. 落塵ホッパーシュート清掃	1号	30	1号	1・11～14	2号	22～26	－	－	3号	24～28	－	－
	D-5. 灰押出装置内部灰除去	1号	23,24	1号	15	2号	16,17,30	2号	1,2	3号	20	－	－
	D-6. ピット他清掃	－	－	1号	18	2号	24,26	2号	2	－	－	－	－
E. ボイラ設備点検	E-1. 炉内灰清掃　第一、第二、第三、テールエンド	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3号	8～11、14～16
	E-2. ドラム、内部装置、管寄せ清掃	－	－	－	－	－	－	－	－	3号	21,24～26	－	－
	E-3. 灰処理	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F. 減温反応塔設備点検業務	F-1. 減温反応塔清掃	－	-	－	－	－	－	－	－	3号	31	3号	1～4、7
	F-2. 減温反応塔清掃灰処理	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3号	4
	F-3. 減温反応塔ダスト排出ロータリーバルブ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	F-4. 減温反応塔下ダスト排出コンベヤ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G. バグフィルタ設備点検業務	G-1. バグフィルタ煙道清掃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3号	7,8
	G-2. バグフィルタ本体及びダクト清掃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3号	8
	G-3. バグフィルタ下ダストコンベヤ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3号	7
	G-4. バグフィルタ下ロータリーバルブ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3号	7
	G-5. バグフィルタろ布サンプリング	－	－	－	－	－	－	2号	23,24	－	－	3号	8

作業内容		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
		炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日
A. 焼却炉等点検業務	A-1. サイドプレート補修	公表予定											
	A-2. 火格子交換												
	A-3. 耐火物補修												
B. 焼却灰・飛灰移送装置点検業務	B-1. 焼却灰系コンベヤ類点検												
	B-2. 飛灰系コンベヤ類点検												
	B-3. ダブルダンパ点検/補修(交換含む)												
C. 飛灰固形化装置点検業務	C-1. 混錬機清掃												
D. 焼却炉クリンカ等除去清掃業務	D-1. 焼却炉内クリンカ除去												
	D-2. 火格子上清掃												
	D-3. 融着金属除去												
	D-4. 落塵ホッパーシュート清掃												
	D-5. 灰押出装置内部灰除去												
	D-6. ピット他清掃												
E. ボイラ設備点検	E-1. 炉内灰清掃　第一、第二、第三、テールエンド												
	E-2. ドラム、内部装置、管寄せ清掃												
	E-3. 灰処理												
F. 減温反応塔設備点検業務	F-1. 減温反応塔清掃												
	F-2. 減温反応塔清掃灰処理												
	F-3. 減温反応塔ダスト排出ロータリーバルブ												
	F-4. 減温反応塔下ダスト排出コンベヤ												
G. バグフィルタ設備点検業務	G-1. バグフィルタ煙道清掃												
	G-2. バグフィルタ本体及びダクト清掃												
	G-3. バグフィルタ下ダストコンベヤ												
	G-4. バグフィルタ下ロータリーバルブ												
	G-5. バグフィルタろ布サンプリング												