

16条工事に伴うマンホール設置記録表

※新設したマンホール毎に本表と写真（舗装完了後）を作成し、出力して完成届に添付してください。

サンプル

 に入力（サンプル消去） は必ず選択

記録年月日	2025年9月30日	人孔毎に確認してください	
16条承認番号	7-00	マンホールNo	1
流入系統（浄化センター）	大久保浄化センター	排除方式	
設置場所	市道	道路区分	車道
舗装種別	アスファルト	副管の有無・種別	副管なし
蓋形式	デザイン	蓋耐荷重(t)	25
鋳出年	2025	転落防止梯子	なし
形状寸法	φ600	材質	FCD
マンホール種別	組立1号	マンホール深(m)	1.60
上流側本管土被り(m)	1.30	下流側本管土被り(m)	1.40
ステップ本数(本)	6		

平面図

断面図

	番号	管種・径
下流方向	①	VU・150

		h (mm)
無収縮Mo	A	30
調整リング	B	50
調整リング	C	50
斜壁・床板	D	600



16条承認番号
7-00

マンホールNo,
1

全景

周囲の景色

蓋裏

耐荷重・鋳出表示等

人孔内

蝶番形状・タラップ数等