

課 長	係 長	係

記載例

工 事 打 合 簿

発 議 者	申請者	株式会社 ○○○開発		(担当者) ☐ 申請者 ☒ 施工者 ☐ 代理人		
	施工者	株式会社 大久保建設		氏名	明石 太郎	連絡先
施工場所	明石市大久保町八木○○番○号(申請書と同じ内容を記入)					
発議年月日	令和 7 年 5 月 10 日		承認番号	第 7 - 00 号		
発議事項	☐ 指示 ☒ 協議 ☐ 通知 ☒ 承諾 ☐ 提出 ☐ 報告 ☐ 届出 ☐ その他()					
(内容)						
取付管設置に関する支管の離隔について						
取付管設置にあたり、支管の離隔を1m以上確保することで承認をいただいて						
おりましたが、施工時に既設の間隔が1.8mしかないことを確認し、その間に新						
設する場合、0.9mの離隔しか確保できません。						
つきましては、本管が塩ビ管であることから、0.9mとすることで承諾をお願い						
するものです。						
【参考】 ※本管が塩ビ管の場合は、状況により0.7m以上で可とする場合がある。						
※本管がヒューム管の場合は、状況によりコンクリート防護を施すことで1.0m未満でも可とする場合がある。						
添付図 葉、その他添付図書(位置図は必ず添付すること)						
処理・回答	管理者	上記について ☐ 指示・ ☐ 承諾・ ☐ 協議・ ☐ 通知・ ☐ 受理 します。 ☐ その他()				
	申請者	明石市上下水道局下水道室下水道管理課 令和 年 月 日 上記について ☐ 了解・ ☐ 協議・ ☐ 提出・ ☐ 報告・ ☐ 届出 します。 ☐ その他() 令和 年 月 日				

※位置図は必ず添付すること。
※2部提出すること。
※本内容については、申請者、施工者、代理人で共有すること。