

施設設置者による自主測定結果一覧表

(1) 大気基準適用施設

施設番号	工場・事業場の名称	焼却能力	排出ガス測定結果				ばいじん等測定結果			備考
			排出ガス量 (kg/h)	試料採取日	排出ガス濃度	適用基準	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度	
					(ng-TEQ/m ³ N)	(ng-TEQ/m ³ N)			(ngTEQ/g)	
1-1	明石クリーンセンター	6,667	884,200	R6.10.25	0.0065	1	R6.4.2	焼却灰	0.011	ばいじん等はNo.1~3を合わせて測定
							R6.4.2	飛灰	0.65	ばいじん等はNo.1~3を合わせて測定
							R6.8.1	飛灰	0.74	ばいじん等はNo.1~3を合わせて測定
							R6.10.31	飛灰	0.70	ばいじん等はNo.1~3を合わせて測定
							R7.1.7	焼却灰	0.027	ばいじん等はNo.1~3を合わせて測定
							R7.1.7	飛灰	0.40	ばいじん等はNo.1~3を合わせて測定
1-2	明石クリーンセンター	6,667	689,000	R6.6.4	0.000040	1	R6.4.2	焼却灰	0.011	ばいじん等はNo.1~3を合わせて測定
			785,500	R6.12.3	0.037	1	R6.4.2	飛灰	0.65	ばいじん等はNo.1~3を合わせて測定
							R6.10.31	飛灰	0.70	ばいじん等はNo.1~3を合わせて測定
1-3	明石クリーンセンター	6,667	1,053,500	R6.8.1	0.0019	1	R6.8.1	飛灰	0.74	ばいじん等はNo.1~3を合わせて測定
							R7.1.7	焼却灰	0.027	ばいじん等はNo.1~3を合わせて測定
							R7.1.7	飛灰	0.40	ばいじん等はNo.1~3を合わせて測定
2	株豊田製樽所	70								R5年4月から休止、R6年1月廃止
3-1	明石市二見浄化センター	2,115	159,600	R6.10.18	0.0016	5	R6.10.18	焼却灰	0.000023	
3-2	明石市二見浄化センター	2,625	169,440	R6.10.30	0.0000046	5	R6.10.30	焼却灰	0.000043	

(2) 水質基準適用施設

施設番号	工場・事業場の名称	特定施設種類	測定結果			
			日排水量 (m ³ /日)	試料採取日	排水濃度	適用基準
					(pg-TEQ/L)	(pg-TEQ/L)
1	明石クリーンセンター	灰貯留施設	27.8	R6.4.2	0.0078	10
2	明石市大久保浄化センター	下水道終末処理施設	26,643	R6.10.30	0.00021	10
3	明石市二見浄化センター	下水道終末処理施設	30,596	R6.10.30	0.00022	10