

## 窓口棟 2階空調機取付修繕 数量計算書

名 称	摘 要	単 位	数 量	備 考
<b>1、機器（空調機）</b>				
空調機	ツイン同時マルチ 屋外機耐塩害仕様 冷房能力：7.1k w 暖房能力：8.0k w 消費電力1Φ200V	台	2	屋外架台含む
分岐管		式	1	
<b>2、工事費（空調機）</b>				
室内機吊込工事費		式	1	
冷媒配管工事費		式	1	
スリムダクト工事費		式	1	
渡り配線工事費		式	1	
ドレン配管工事費		式	1	
室外機据付工事費		式	1	
コンクリート壁貫通工事費		式	1	
窒素耐圧試験費		式	1	
真空引き及び試運転調整費		式	1	
既設室外機撤去費		式	1	
<b>3、工事費（電源工事）</b>				
エコ電線 天井内ピット内配線		式	1	
漏電ブレーカ		個	2	

明 石 市