

給水施設等一覧表(設備詳細)

別紙 5-2

竣工 年度	対象団地名	対象 棟数	対象 戸数	受 水 槽			高架水槽			ポンプ			
				数 (基)	容量 (m ³)	備考	数 (基)	容量 (m ³)	備考	数量	仕 様 等	備考	
S51 ～ S52	王子	4	94	1	14.5	3棟	—			2台1組	加圧給水ユニット	50φ×280ℓ/min×48m×2.2kw	3棟
				1	14.5	4棟	—			2台1組	〃	65φ×400ℓ/min×33m×3φ×200v×2.2kw	4棟
				1	10.5	5棟	—			2台1組	〃	65φ×350ℓ/min×24m×3φ×200v×1.5kw	5棟
				1	6.0	6棟	—			2台1組	〃	50φ×164ℓ/min×28m×3φ×200v×0.75kw	6棟
S50	北王子	4	42	1	10.5	1・2棟	—			2台1組×4	加圧給水ユニット	40φ×150ℓ/min×30m×0.75kw	1～4棟
				2	5.0	3・4棟	—						
S52 ～ S53	西新町	4	78	—			—			2台1組×4	直結増圧型ポンプユニット (屋外キャビネットタイプ)	40φ×160ℓ/min×25m×1.5kw	1棟
													40φ×151ℓ/min×22m×1.5kw
											(H13年度に直結増圧式に切り替え)	40φ×122ℓ/min×22m×1.1kw	3・4棟
H12 ～ H14	西朝霧丘	1	26	—			—			2台1組	直結増圧型ポンプユニット (立型スタンドタイプ)	50φ×169ℓ/min×23m×2.2kw	1棟
		1	34	—			—			2台1組	〃	50φ×240ℓ/min×30m×2.2kw	2棟
H20	鷹匠	1	32	—			—			2台1組	直結増圧型ポンプユニット (ウォールキャビネットタイプ)	50φ×198ℓ/min×28m×1.5kw	
H16	大久保寺の上	1	35	—			—			2台1組	直結増圧型ポンプユニット (立型スタンドタイプ)	50φ×206ℓ/min×26m×2.2kw	
S42 ～ S44	大窪	9	210	1	20.0	1・2棟	4	2.0	1・2・ 3・9棟	2台1組×3	加圧給水ユニット	40φ×110ℓ/min×42m×2.2kw×3段	1・2棟、 3・4棟、 8・9棟
				1	20.0	3・4棟	2	3.3	4・8棟	3台1組	〃	40φ×110ℓ/min×42m×2.2kw×3段	5・6・7棟
				1	20.0	8・9棟	2	1.0	5・7棟	1台×4	予備ポンプ(各受水槽毎)		
				1	25.0	5・6・7棟	1	3.0	6棟				

給水施設等一覧表(設備詳細)

別紙 5-2

竣工 年度	対象団地名	対象 棟数	対象 戸数	受 水 槽			高架水槽			ポンプ			
				数 (基)	容量 (m ³)	備考	数 (基)	容量 (m ³)	備考	数量	仕 様 等	備考	
S45 ～ S47	大窪南	2	75	—			—			2台1組	直結増圧型ポンプユニット (ワールキャビネットタイプ)	50φ×206ℓ/min×28m×1.5kw	10棟
				—			—			2台1組	〃	50φ×225ℓ/min×25m×1.5kw×3φ-200V	13棟
		H26	1	28	—			—			2台2組 自動交互並列運転	排水用水中ポンプ	40φ×110ℓ/min× 5.5m×0.25kw
H08	魚住南	1	31	1	17.5		—			2台1組	加圧給水ユニット	65φ×210ℓ/min×44m×3.7kw	
H09	魚住北	1	92	1	43.0		—			2台1組	加圧給水ユニット	40φ×200ℓ/min×30m×2.2kw	
							—			2台1組	排水用水中ポンプ	40φ×120ℓ/min× 6m×0.25kw	
H06	東二見駅北	2	92	1	20.4	1棟	—			2台1組	加圧給水ユニット	50φ×230ℓ/min×40m×3.7kw	
				1	25.2	2棟	—			2台1組	〃	50φ×275ℓ/min×35m×3.7kw	
H04	東二見宮の前	1	65	—			—			3台1組	直結増圧型ポンプユニット	75φ×311ℓ/min×39m×2.2kw	
							—			2台1組	排水用水中ポンプ	50φ×100ℓ/min× 7m×0.4kw	
H02	東二見宮北	4	60	1	32.0		—			2台1組	加圧給水ユニット (インバーターポンプ)	65φ×350ℓ/min×38m×5.5kw	
S52 ～ S54	上西二見	2	32	1	20.0	1・2棟	—			2台1組	加圧給水ユニット	40φ×385ℓ/min×40.0m×2.2kw	
H22 ・ H24	西二見小池	1	64	—			—			2台1組	直結増圧型ポンプユニット	50φ×309ℓ/min×27m×3.7kw	1棟
							—			2台1組 単独	排水用水中ポンプ	40φ×110ℓ/min× 5.5m×0.25kw	
		1	96	—			—			2台1組	直結増圧型ポンプユニット	50φ×410ℓ/min×31m×5.5kw	2棟
H09	東二見	1	62	1	22.0		—			2台1組	加圧給水ユニット	40φ×300ℓ/min×30m×2.2kw	
							—			2台1組	排水用水中ポンプ	40φ×40ℓ/min× 7.8m×0.25kw	

給水施設等一覧表(設備詳細)

別紙 5-2

竣工 年度	対象団地名	対象 棟数	対象 戸数	受 水 槽			高架水槽			ポンプ			
				数 (基)	容量 (m ³)	備考	数 (基)	容量 (m ³)	備考	数量	仕 様 等	備考	
H08	西二見	3	112	1	19.6	1棟	—			2台1組	加圧給水ユニット	65φ×210ℓ/min×39m×2.2kw	1棟
									2台1組	排水用水中ポンプ	80φ×420ℓ/min×14m×0.4kw		
				1	27.0	2棟	—			2台1組	加圧給水ユニット	65φ×250ℓ/min×47m×3.7kw	2棟
									2台1組	排水用水中ポンプ	32φ×60ℓ/min×4.5m×0.15kw		
				1	12.0	3棟	—			2台1組	加圧給水ユニット	65φ×130ℓ/min×45m×3.7kw	3棟
									2台1組	排水用水中ポンプ	32φ×60ℓ/min×4.5m×0.15kw		
S47 ～ S53	鳥羽鉄筋	3	48	1	10.0	1棟	2	1.3	1・3棟	2台1組		90～300φ×150ℓ/min×48～26m×2.2kw×3段	1棟
				1	21.0	2・3棟	1	1.5	2棟	2台1組×2		50φ×200ℓ/min×46m×3.7kw	2・3棟
S52 ～ S53	西大窪鉄筋	2	32	1	21.0		—		2台1組	加圧給水ユニット (多段渦巻ポンプ)	40φ×385ℓ/min×40.0m×2.2kw		
S50	西八木鉄筋	1	16	1	10.0		1	1.2		2台1組	加圧給水ユニット	40φ×250ℓ/min×29.5m×2.2kw	
S52 ～ S55	大見鉄筋	4	64	1	20.0	1・2棟	1	1.1	1棟	2台1組×4	加圧給水ユニット	40φ×250ℓ/min×29.5m×2.2kw	1～4棟
				1	10.0	3棟	3	1.4	2～4棟				
				1	10.0	4棟							
合 計	21団地	55	1,520							67台	加圧給水ユニット(受水槽からの増圧装置)		
									27台	直結増圧型給水ポンプ			
									18台	排水用水中ポンプ			