

設計図書等に関する質問回答（令和５年１月１９日発注分）

業 務 名		明石市立文化博物館高圧機器（一般電灯用変圧器）更新業務
1	質 問	機器手配が不確定な時期ですので、既設トランスと同一メーカーとは限らなくてよろしいか？ その場合形状、特に支持ボルト等が変る為、現地確認は可能ですか？
	回 答	性能が同一のものであれば、既設トランスと同一メーカーのものでなくても構いません。 現地確認は可能ですので別途日時を調整してください。
2	質 問	主任技術から経産省への届出費用も本工事に含めますか？ 又新しいトランスの耐圧試験は必要と思われますが…？
	回 答	電気主任技術者から経済産業省への届出費用を本工事費に含む必要はありません。 また、トランスの入替のみの場合は電気主任技術者との協議によりメーカーの試験成績書を提出することで耐圧試験が不要となる場合もあります。
3	質 問	交通誘導員は何名必要でしょうか？
	回 答	作業日に指定している日は休館日であり、市が指定する搬入口を使用すれば、交通誘導員は必要ないと考えています。
4	質 問	納期は発注後 2.5～3 ヶ月かかりますが、工期延長は可能ですか？
	回 答	2022 年度予算での執行のため、工期は 2023 年 3 月 31 日までとなり、延長はできません。
以下、質問はありません。		