

設備機器リスト

No.	対象機器	機器番号	系統	数量	仕様	点検内容
1	昇降機	No.9	公益系統	1台	用途 乗用13名 積載量 850kg 停止箇所 1.24～6F 5箇所	・昇降機設備保守点検
2	空調機	AHU- sk401～409	4階 図書館系統1～9	9台	冷却能力 40.0kW 暖房能力 31.4kW	・空気清浄器点検 ・冷却加熱装置点検 ・排水受け点検
3	加湿装置	AHU- sk601	6階 閉架書庫系統	1台	冷却能力 23.7kW	・加湿装置点検
		TK- sk401.403～405	4階 図書館	7台	天力セ気化式 加湿能力 2.0kg/h	・加湿装置清掃
		TK- sk406	4階 ふるさと資料室	2台	天井埋込気化式 加湿能力 2.2kg/h	
		AHU- sk401～409	4階 図書館	9台	空調機組込噴霧式 加湿能力 7.9kg/h	
		AHU- sk601	6階 閉架書庫	1台	空調機組込噴霧式 加湿能力 1.6kg/h	
4	吹出口、吸入口		4階 図書館	244箇所	吹出口 168箇所 吸入口 76箇所	・ダクト清掃
			6階 閉架書庫	16箇所	吹出口 8箇所 吸入口 8箇所	
5	送風機/排風機	VF- sk401S、401S'	4階 こどもWC排気、給気	2台	消音形キャビネットファン 送風量 400CMH	・送風機/排風機点検
		VF- sk402S	4階 倉庫(2)排気	1台	消音形キャビネットファン 送風量 200CMH	
		VF- sk403S、403S'	4階 女子WC排気、給気	2台	消音形キャビネットファン 送風量 1,100CMH	
		VF- sk404S、404S'	4階 男子WC排気、給気	2台	消音形キャビネットファン 送風量 1,400CMH	
		VF- sk405S	4階 子育て事務室排気	1台	消音形キャビネットファン 送風量 200CMH	
6	冷温水発生器	RA- sk1	公益系統冷温水発生器	2台	二重効用吸収式 ガス焚(13A) 冷房能力 281kW (80USRT) 暖房能力 185kW	・冷温水発生機点検
		PCD- sk1	公益系統冷却水ポンプ	2台	1,333L/min × 20m × 7.5kW	
		PCH- sk1	公益系統冷温水ポンプ	2台	807L/min × 40m × 15kW	
7	冷却塔	CT- sk1	公益系統	2台	80USRT用 超低騒音・開放式・白煙防止型 冷却容量 483.6kW	・冷却塔、冷却水点検
8	電気式パッケージエアコン	EHP- sk401(室外機)	4階 市民図書館	1台	冷房能力 67.0kW 暖房能力 77.5kW	・改正フロン法に伴う業務用パッケージエアコン簡易点検 ・電気式パッケージ型空調機点検
		EHP- sk401A	4階 授乳室	1台		
		EHP- sk401C	4階 多目的室1	1台		
		EHP- sk401D	4階 事務室	6台		
		EHP- sk401F	4階 コンピューター室	1台		
		EHP- sk401G	4階 女子更衣室	1台		
		EHP- sk401H	4階 倉庫	1台		
		EHP- sk401I	4階 お話の部屋	1台		
		EHP- sk401J	4階 会議室1	1台		
9	ファンコイルユニット	FCU- sk401	4階 EVホール・ロビー	3台	冷房能力 2.57kW 暖房能力 4.83kW	・ファンコイル点検、フィルター清掃
		FCU- sk402	4階 ふるさと資料室	2台	冷房能力 2.57kW 暖房能力 4.83kW	
10	全熱交換器	HEU- 401C	4階 授乳室	1台	天井カセット型 送風量 100CMH	・加湿装置点検 ・加湿装置清掃 ・全熱交換器点検、フィルター清掃
		HEU- sk402D	4階 お話の部屋	1台	天井埋込ダクト型 送風量 350CMH	
		HEU- sk403C	4階 多目的室	1台	天井カセット型 送風量 350CMH	
		HEU- sk404D	4階 対面朗読室	1台	天井埋込ダクト型 送風量 200CMH	
		HEU- sk405D	4階 事務室	4台	天井埋込ダクト型 送風量 470CMH	
		HEU- sk407C	4階 CPU室	1台	天井カセット型 送風量 100CMH	
		HEU- sk408C	4階 女子更衣室	1台	天井カセット型 送風量 150CMH	
		HEU- sk409C	4階 倉庫	1台	天井カセット型 送風量 150CMH	
		HEU- sk410D	4階 ふるさと資料室	2台	天井埋込ダクト型 送風量 430CMH	
11	受水槽	FW-sk1	公益系統	1台	FRP製単板パネル式 4x6(3+3)Lx4H	・簡易専用水道受水槽定期点検
12	浄水器	CH-22	授乳室1	1台		・浄水器点検