





明石市消防局

消火設備（一斉開放弁）1階平面図


[illegible]

消火設備本体棟系統図

(建設者仕様)

設備一覧表				
記号	名称	仕様	電圧	動力
FP-1	消防ポンプ NKP40C-NKP50D-02 (テラキョクトウ)	ユニット型 (ポンプ制御盤付) 1000φ×875mm (H×B×D) 排水量 100 L / 分 水面上昇防止用遮断装置 サクションユニット、フロー弁	200V	3.7kW
FP-2	屋内消火栓ポンプ NKP40C-NKP50D-11A (テラキョクトウ)	ユニット型 (ポンプ制御盤付) 875φ×2000mm (H×B×D) 排水量 100 L / 分 水面上昇防止用遮断装置 サクションユニット、フロー弁	200V	11kW
FE-1	ポンプ制御盤 (消防)	ユニットに含む		
FE-2	ポンプ制御盤 (屋内消火栓用)	ユニットに含む		
FT-1	消火給排水槽	SUS製 容量: 5m ³ 総高 2.5m、ボールタップ付 0.4φ X 1.0φ X 6.0φ、重量 0.35m ³ 未満 (耐震 2、0G)		
FT-2	循環式消防貯水槽	PPYK-30 (容量 0.3m ³)		

凡 例		
記号	名称	備 考
	流水動力源ユニット	100A NKV100II 消防用
	屋内消火栓給排水 (消防用)	消防ポンプ 30A、ホース 30A×30m×1本 ノズル 1本、黄色表示灯付 消火給排水、増設型
	屋内消火栓給排水 (消防用)	消防ポンプ 30A、ホース 30A×30m×1本 ノズル 1本、黄色表示灯付 増設型
	屋内消火栓給排水 (消防用)	消防ポンプ 30A、ホース 30A×30m×1本 ノズル 1本、黄色表示灯付 増設型
	消火給排水	増設型 0.05m ³ 以上建築工事 消火栓は別途工事
	ポンプ	FHC-35型 7.2φ (2層)
	消防給排水ユニット	50A、65A
	手動給排水	
	緊急警報	
	サイレン	
	消防給排水	JIS G 3452 (B)
	排水管	JIS G 3452 (B)
	電管及び電線	記名なき電線はすべて E-M-H P1.2
	ゲート弁	JIS 10K
	チェック弁	JIS 10K
	フレキシブルジョイント	JIS 10K 標準品



消火給排水への移送、移動			
ポンプ給排水	1 L	ポンプ給排水	1 L
排水給排水	1 L	排水給排水	1 L
計 4 L			
ポンプ給排水	1 L	ポンプ給排水	1 L
排水給排水	1 L	排水給排水	1 L
計 4 L			

消火設備系統図 S-MDE