

2020年度

検査日		検査項目	検査時間	PFOS	PFOA	PFHxS
4月7日	(火)	兵庫県企業庁用水 （西部配水場） 【水道水】	10:45	2	5	-
4月13日	(月)	明石川取水口 【河川水】	12:39	-	36	-
4月16日	(木)	明石川取水口 【河川水】	9:03	-	31	-
4月16日	(木)	伊川（井出橋） 【河川水】	9:19	-	43	-
4月16日	(木)	明石川第15号源井 【地下水】（休止井）	9:25	-	42	-
4月16日	(木)	明石川第11号源井 【地下水】	9:41	-	11	-
4月16日	(木)	明石川第8号源井 【地下水】	9:59	-	1未満	-
4月16日	(木)	明石川第7号源井 【地下水】	10:08	-	6	-
4月16日	(木)	明石川第9号源井 【地下水】（休止井）	10:26	-	140	-
4月27日	(月)	野々池南ポンプ場 【原水】	10:00	-	82	-
5月12日	(火)	明石川第9号源井 【地下水】（休止井）	15:14	-	130	-
5月18日	(月)	明石川浄水場 【浄水】	9:39	-	-	4
5月18日	(月)	野々池南ポンプ場 【原水】	10:04	5	97	5
5月18日	(月)	明石川取水口 【河川水】	13:22	6	86	7
6月3日	(水)	鳥羽浄水場地下水系原水 【地下水】	11:31	-	4	-
6月9日	(火)	魚住浄水場 【原水】	-	2	11	-
6月9日	(火)	魚住浄水場 【浄水】	-	1	10	-
6月9日	(火)	魚住浄水場末端給水栓 （住吉公園） 【水道水】	-	2	7	-
6月9日	(火)	西部配水場末端給水栓 （魚住分署） 【水道水】	-	2	6	-

2020年度

検査日		検査項目	検査時間	PFOS	PFOA	PFHxS
6月16日	(火)	鳥羽第42号源井 【地下水】	14:14	-	6	-
6月29日	(月)	野々池南ポンプ場 【原水】	11:59	6	96	-
6月29日	(月)	明石川取水口 【河川水】	14:49	5	72	-
6月29日	(月)	明石川浄水場 【原水】	-	4	81	-
6月29日	(月)	明石川浄水場 【浄水】	-	2	49	-
6月29日	(月)	明石川浄水場末端給水栓 （大蔵海岸） 【水道水】	-	2	48	-
6月29日	(月)	鳥羽浄水場 【原水】	-	4	61	-
6月29日	(月)	鳥羽浄水場 【浄水】	-	2	34	-
6月29日	(月)	鳥羽浄水場末端給水栓 （船上浄化センター） 【水道水】	-	2	27	-
7月8日	(水)	明石川取水口 【河川水】	9:23	-	29	-
7月20日	(月)	野々池南ポンプ場 【原水】	10:00	-	94	-
8月3日	(月)	魚住第21号源井 【地下水】	10:55	-	3	-
8月4日	(火)	明石川取水口 【河川水】	8:55	-	480	-
8月4日	(火)	明石川浄水場 【原水】	9:34	-	99	-
8月4日	(火)	明石川第11号源井 【地下水】	11:47	-	12	-
8月4日	(火)	明石川第12号源井 【地下水】	11:57	-	10	-
8月4日	(火)	明石川第13号源井 【地下水】	12:05	-	1未満	-
8月4日	(火)	明石川第14号源井 【地下水】	12:13	-	23	-
8月4日	(火)	明石川第16号源井 【地下水】	12:26	-	41	-

2020年度

検査日		検査項目	検査時間	PFOS	PFOA	PFHxS
8月4日	(火)	明石川浄水場導水 【地下水】	12:40	-	16	-
8月4日	(火)	明石川第8号源井 【地下水】	14:06	-	1未満	-
8月4日	(火)	明石川第7号源井 【地下水】	14:14	-	2	-
8月4日	(火)	伊川(井出橋) 【河川水】		-	150	-
8月5日	(水)	野々池南ポンプ場 【原水】	10:06	-	120	-
8月6日	(木)	明石川第15号源井 【地下水】(休止井)	8:58	-	100	-
8月17日	(月)	明石川取水口 【河川水】	9:03	-	420	-
8月18日	(火)	魚住第14号源井 【地下水】	11:55	-	1未満	-
8月28日	(金)	奥の新池排水路 【排水】	9:01	-	4100	-
8月28日	(金)	明石川取水口 【河川水】	9:34	-	460	-
8月28日	(金)	野々池南ポンプ場 【原水】	10:26	-	280	-
9月8日	(火)	野々池南ポンプ場 【原水】	14:30	-	290	-
9月8日	(火)	魚住浄水場 【原水】		1	11	-
9月8日	(火)	魚住浄水場 【浄水】		1	11	-
9月8日	(火)	魚住浄水場末端給水栓 (住吉公園) 【水道水】		1未満	8	-
9月8日	(火)	西部配水場末端給水栓 (魚住分署) 【水道水】		1未満	5	-
9月8日	(火)	兵庫県企業庁用水 (西部配水場) 【水道水】		1未満	4	-
9月9日	(水)	明石川取水口 【河川水】	11:49	-	260	-
9月23日	(水)	明石川浄水場 【浄水】	9:31	1未満	27	-

2020年度

検査日		検査項目	検査時間	PFOS	PFOA	PFHxS
9月23日	(水)	鳥羽浄水場 【浄水】	11:32	2	72	-
9月23日	(水)	鳥羽浄水場末端給水栓 (船上浄化センター) 【水道水】	13:38	2	52	-
9月23日	(水)	明石川浄水場末端給水栓 (大蔵海岸) 【水道水】		1未満	34	-
9月29日	(火)	明石川浄水場 【浄水】	9:12	2	32	-
9月29日	(火)	鳥羽浄水場 【浄水】	10:30	3	50	-
9月29日	(火)	鳥羽浄水場末端給水栓 (船上浄化センター) 【水道水】	11:10	1	25	-
9月29日	(火)	明石川浄水場末端給水栓 (大蔵海岸) 【水道水】	13:30	1未満	31	-
9月29日	(火)	明石川浄水場 【原水】		6	170	-
9月29日	(火)	鳥羽浄水場 【原水】		3	96	-
9月30日	(水)	鳥羽浄水場末端給水栓 (船上浄化センター) 【水道水】	9:15	1	29	-
10月7日	(水)	明石川取水口 【河川水】	9:23	-	250	-
10月7日	(水)	野々池南ポンプ場 【原水】	9:59	-	220	-
10月19日	(月)	野々池南ポンプ場 【原水】	9:35	-	160	-
10月26日	(月)	野々池南ポンプ場 【原水】	11:12	-	200	-
11月5日	(木)	魚住第8号源井 【地下水】	10:15	-	4	-
11月5日	(木)	魚住第5号源井 【地下水】	12:15	-	1未満	-
11月5日	(木)	瀬戸川(幣塚橋) 【河川水】	12:36	-	38	-
11月11日	(水)	明石川取水口 【河川水】	9:30	-	310	-
11月11日	(水)	野々池南ポンプ場 【原水】	10:04	-	230	-

2020年度

検査日		検査項目	検査時間	PFOS	PFOA	PFHxS
11月17日	(火)	魚住第23号源井 【地下水】	13:11	-	16	-
11月17日	(火)	明石川取水口 【河川水】	14:23	-	260	-
11月24日	(火)	明石川取水口 【河川水】	9:20	-	290	-
11月24日	(火)	野々池南ポンプ場 【原水】	10:13	-	210	-
12月1日	(火)	魚住浄水場 【原水】		2	9	-
12月1日	(火)	魚住浄水場 【浄水】		3	8	-
12月1日	(火)	魚住浄水場末端給水栓 (住吉公園) 【水道水】		2	8	-
12月1日	(火)	西部配水場末端給水栓 (魚住分署) 【水道水】		3	6	-
12月2日	(水)	野々池南ポンプ場 【原水】	9:20	-	250	-
12月2日	(水)	明石川取水口 【河川水】	9:58	-	290	-
12月14日	(月)	明石川浄水場 【原水】		4	140	-
12月14日	(月)	明石川浄水場 【浄水】		1未満	22	-
12月14日	(月)	明石川浄水場末端給水栓 (大蔵海岸) 【水道水】		1未満	24	-
12月14日	(月)	鳥羽浄水場 【原水】		3	91	-
12月14日	(月)	鳥羽浄水場 【浄水】		1未満	5	-
12月14日	(月)	鳥羽浄水場末端給水栓 (船上浄化センター) 【水道水】		1未満	6	-
12月15日	(火)	鳥羽浄水場 【浄水】		1未満	22	-
12月15日	(火)	鳥羽浄水場末端給水栓 (船上浄化センター) 【水道水】		1未満	5	-
1月6日	(水)	野々池南ポンプ場 【原水】	9:36	-	170	-

2020年度

検査日		検査項目	検査時間	PFOS	PFOA	PFHxS
1月7日	(木)	明石川取水口 【河川水】	9:39	-	220	-
2月1日	(月)	魚住第3号源井 【地下水】	9:59	-	1未満	-
2月2日	(火)	野々池南ポンプ場 【原水】	9:30	-	190	-
2月3日	(水)	明石川取水口 【河川水】	9:17	-	100	-
2月3日	(水)	明石川浄水場導水 【地下水】	12:00	-	13	-
2月4日	(木)	伊川(井出橋) 【河川水】	9:05	-	160	-
2月15日	(月)	野々池南ポンプ場 【原水】	10:32	-	190	-
3月4日	(木)	明石川取水口 【河川水】	9:38	-	180	-
3月4日	(木)	野々池南ポンプ場 【原水】	10:41	-	180	-
3月8日	(月)	明石川浄水場 【原水】	-	5	140	-
3月8日	(月)	明石川浄水場 【浄水】	-	1未満	41	-
3月8日	(月)	明石川浄水場末端給水栓 (大蔵海岸) 【水道水】	-	1	41	-
3月8日	(月)	鳥羽浄水場 【原水】	-	4	86	-
3月8日	(月)	鳥羽浄水場 【浄水】	-	1未満	17	-
3月8日	(月)	鳥羽浄水場末端給水栓 (船上浄化センター) 【水道水】	-	1	15	-
3月9日	(火)	魚住浄水場 【原水】	-	2	14	-
3月9日	(火)	魚住浄水場 【浄水】	-	2	11	-
3月9日	(火)	魚住浄水場末端給水栓 (住吉公園) 【水道水】	-	2	8	-
3月9日	(火)	西部配水場末端給水栓 (魚住分署) 【水道水】	-	2	6	-

2020年度

検査日		検査項目	検査時間	PFOS	PFOA	PFHxS
3月25日	(木)	野々池南ポンプ場 【原水】	9:55	-	150	-

※ 有効数字2桁、3桁目は切り捨て。

※ 明石市の測定では定量下限値は1ng/Lを使用しますが、明石市の水質検査計画に基づく公表及び国等に報告する際の定量下限値は5ng/Lを使用します。したがって、PFOS及びPFOAの検査結果が5ng/L未満1ng/L以上の場合には本表の数値と明石市の水質検査計画に基づく公表及び国等への報告の数値に違いが生じます。

※ 表中の記号「-」は今回の検査対象外の項目です。

また記号「<」、表記「○未満」は検出されなかったという意味です。