

2022年度

検査日		検査項目	検査時間	P F O S	P F O A	P F H × S
4月07日	(木)	明石川取水口	09:36	-	84	-
4月07日	(木)	野々池南ポンプ場	10:17	-	100	-
5月12日	(木)	奥の新池排水路	08:55	-	950	-
5月12日	(木)	明石川取水口	09:57	-	98	-
5月12日	(木)	野々池南ポンプ場	10:24	-	84	-
5月20日	(金)	伊川（井手橋）	09:24	-	26	-
6月01日	(水)	野々池南ポンプ場	11:25	-	88	-
6月07日	(火)	二見浄化センター	10:09	2	5	1未満
6月07日	(火)	大久保分署	12:09	2	4	1未満
6月08日	(水)	明石川取水口	09:47	-	110	-
6月08日	(水)	野々池南ポンプ場	10:31	-	78	-
6月24日	(金)	明石川浄水場原水	09:05	4	67	-
6月24日	(金)	明石川浄水場浄水	09:06	1未満	9	-
6月24日	(金)	野々池南ポンプ場	09:33	-	75	-
6月24日	(金)	鳥羽浄水場原水	10:03	3	42	-
6月24日	(金)	鳥羽浄水場浄水	10:13	1未満	7	-
6月24日	(金)	船上浄化センター	10:50	1	7	1未満
6月24日	(金)	大蔵海岸	11:17	1未満	9	1未満
7月05日	(火)	野々池南ポンプ場	10:20	-	69	-
7月06日	(水)	明石川取水口	09:15	-	53	-
8月02日	(火)	野々池南ポンプ場	10:35	-	74	-
8月03日	(水)	奥の新池排水路	08:57	-	400	-
8月03日	(水)	明石川取水口	09:35	-	48	-
8月03日	(水)	伊川（井手橋）	13:45	-	32	-
8月22日	(月)	野々池南ポンプ場	10:08	-	67	-
9月01日	(木)	野々池南ポンプ場	09:13	-	61	-
9月06日	(火)	二見浄化センター	09:40	2	6	1未満
9月06日	(火)	県水	11:20	1未満	1	1未満
9月06日	(火)	大久保分署	11:58	1未満	2	1未満
9月07日	(水)	明石川取水口	09:53	-	97	-
9月16日	(金)	船上浄化センター	09:45	1	17	1
9月16日	(金)	野々池南ポンプ場	10:13	-	91	-
9月16日	(金)	鳥羽浄水場原水	10:43	4	58	-
9月16日	(金)	鳥羽浄水場浄水	10:54	1未満	16	-
9月20日	(火)	明石川浄水場浄水	13:03	1未満	14	-
9月20日	(火)	明石川浄水場原水	13:08	6	98	-
9月20日	(火)	大蔵海岸	13:49	1未満	14	1未満
10月13日	(木)	明石川取水口	10:09	-	44	-
10月13日	(木)	野々池南ポンプ場	11:24	-	68	-
11月10日	(木)	奥の新池排水路	08:52	-	1400	-

2022年度

検査日		検査項目	検査時間	P F O S	P F O A	P F H × S
11月10日	(木)	明石川取水口	09:50	-	69	-
11月10日	(木)	野々池南ポンプ場	10:23	-	68	-
11月10日	(木)	伊川（井手橋）	11:57	-	25	-
11月15日	(火)	野々池南ポンプ場	14:35	-	70	-
12月07日	(水)	二見浄化センター	10:05	2	5	1未満
12月07日	(水)	大久保分署	12:01	1	4	1未満
12月08日	(木)	明石川取水口	09:40	-	120	-
12月08日	(木)	野々池南ポンプ場	10:15	-	73	-
12月16日	(金)	大蔵海岸	09:16	1未満	10	1未満
12月16日	(金)	船上浄化センター	09:40	1	16	1未満
12月16日	(金)	野々池南ポンプ場	10:10	-	88	-
12月16日	(金)	鳥羽浄水場原水	10:41	3	56	-
12月16日	(金)	鳥羽浄水場浄水	10:50	1	17	-
12月16日	(金)	明石川浄水場浄水	11:29	1未満	11	-
12月16日	(金)	明石川浄水場原水	11:35	4	72	-
1月11日	(水)	明石川取水口	09:50	-	69	-
1月12日	(木)	野々池南ポンプ場	10:13	-	66	-
2月01日	(水)	伊川（井手橋）	13:05	-	38	-
2月09日	(木)	奥の新池排水路	09:05	-	4600	-
2月09日	(木)	明石川取水口	10:40	-	77	-
2月09日	(木)	野々池南ポンプ場	11:50	-	66	-
2月14日	(火)	野々池南ポンプ場	13:57	-	78	-
3月10日	(金)	野々池南ポンプ場	10:23	-	75	-
3月10日	(金)	鳥羽浄水場原水	10:56	3	55	-
3月10日	(金)	鳥羽浄水場浄水	11:13	1未満	12	-
3月10日	(金)	明石川浄水場浄水	11:48	1未満	12	-
3月10日	(金)	明石川浄水場原水	11:53	4	68	-
3月10日	(金)	船上浄化センター	13:27	2	19	-
3月10日	(金)	大蔵海岸	13:48	1未満	11	-

※ 有効数字2桁、3桁目は切り捨て。

※ 明石市の測定では定量下限値は1ng/Lを使用しますが、明石市の水質検査計画に基づく公表及び国等に報告する際の定量下限値は5ng/Lを使用します。したがって、PFOS及びPFOAの検査結果が5ng/L未満1ng/L以上の場合は本表の数値と明石市の水質検査計画に基づく公表及び国等への報告の数値に違いが生じます。

※ 表中の記号「-」は今回の検査対象外の項目です。

また記号「<」、表記「○未満」は検出されなかったという意味です。