

2025年3月

| 検査日   |     | 検査項目     | 検査時間  | P F O S | P F O A | 合計    |
|-------|-----|----------|-------|---------|---------|-------|
| 3月4日  | (火) | 明石川 大蔵海岸 | 10:29 | 1未満     | 17      | 17(注) |
| 3月4日  | (火) | 明石川 浄水   | 13:13 | 1未満     | 18      | 18    |
| 3月4日  | (火) | 明石川 原水   | 13:28 | 3       | 160     | 160   |
| 3月7日  | (金) | 鳥羽 船上浄化C | 9:51  | 1       | 39      | 40(注) |
| 3月7日  | (金) | 野々池南ポンプ場 | 10:23 | -       | 160     | -     |
| 3月7日  | (金) | 鳥羽 原水    | 10:54 | 2       | 90      | 92    |
| 3月7日  | (金) | 鳥羽 浄水    | 11:20 | 1       | 43      | 44    |
| 3月12日 | (水) | 明石川取水口   | 10:09 | -       | 190     | -     |
| 3月12日 | (水) | 野々池南ポンプ場 | 11:37 | -       | 150     | -     |

※ 有効数字2桁、3桁目は切り捨て。

※ 明石市の測定では定量下限値は1ng/Lを使用しますが、明石市の水質検査計画に基づく公表及び国等に報告する際の定量下限値は5ng/Lを使用します。したがって、PFOS及びPF0Aの検査結果が5ng/L未満1ng/L以上の場合は本表の数値と明石市の水質検査計画に基づく公表及び国等への報告の数値に違いが生じます。

※ 表中の記号「-」は今回の検査対象外の項目です。

また記号「<」は検出されなかったという意味です。

(注) 調査時、兵庫県営水道の水源である呑吐ダムが渇水の影響でダム貯水量が想定水位より下回っており、2月17日より県水の取水制限が行われていました。そのため、自己水確保を目的に明石川河川水の水量が少ない中、積極的に取水している影響により水道水原水である野々池貯水池のPFOS・PF0A濃度が上昇しており、末端給水栓でのPFOS・PF0A濃度も通常より高い数値になっておりますが、暫定目標値は下回っており安心してご利用できます。