

違反対象物(建物)一覧

2025年(令和7年)10月10日現在

防火対象物 (建物)の名称	所在地	違反の内容			公表日
		公表該当違反事項	根拠法令等の状況	違反の部分	
松の内会館	明石市松の内2丁目5番15号	自動火災報知設備の未設置	消防法第17条第1項違反 (消防法施行令第21条第1項第3号イ)	建物全体	2025年(令和7年) 10月10日
ステーキ宮川	明石市本町2丁目2番9号	自動火災報知設備の未設置	消防法第17条第1項違反 (消防法施行令第21条第1項第7号)	建物全体	2025年(令和7年) 9月24日
新田マンション	明石市西明石南町2丁目12番4号	自動火災報知設備の未設置	消防法第17条第1項違反 (消防法施行令第21条第1項第3号イ)	建物全体	2025年(令和7年) 9月24日
味よし	明石市本町1丁目4番22号	自動火災報知設備の未設置	消防法第17条第1項違反 (消防法施行令第21条第1項第3号イ)	建物全体	2025年(令和7年) 7月4日