

# 違反対象物(建物)一覧

2026年(令和8年)6月17日現在

防火対象物 (建物)の名称	所在地	違反の内容			公表日
		公表該当違反事項	根拠法令等の状況	違反の部分	
吉田医院	明石市松が丘5丁目6番1号	自動火災報知設備の未設置	消防法第17条第1項違反 (消防法施行令第21条第1項第3号イ)	建物全体	2026年(令和8年) 5月12日
サンワールドビル	明石市魚住町錦が丘4丁目6番地3	屋内消火栓の未設置	消防法第17条第1項違反 (消防法施行令第11条第1項第2号)	建物全体	2026年(令和8年) 3月6日
旭ビル	明石市本町2丁目2番25号	自動火災報知設備の未設置	消防法第17条第1項違反 (消防法施行令第21条第1項第3号イ)	建物全体	2026年(令和8年) 3月2日