

違反対象物(建物)一覧

2026年(令和8年)7月23日現在

防火対象物 (建物)の名称	所在地	違反の内容			公表日
		公表該当違反事項	根拠法令等の状況	違反の部分	
吉田医院	明石市松が丘5丁目6番1号	自動火災報知設備の未設置	消防法第17条第1項違反 (消防法施行令第21条第1項第3号イ)	建物全体	2026年(令和8年) 5月12日
サンワールドビル	明石市魚住町錦が丘4丁目6番地3	屋内消火栓の未設置	消防法第17条第1項違反 (消防法施行令第11条第1項第2号)	建物全体	2026年(令和8年) 3月6日