違反対象物（建物）一覧

2026年（令和8年）11月12日現在

防火対象物（建物）の名称	所在地	違反の内容			公表日
		公表該当違反事項	根拠法令等の状況	違反の部分	
平宗ビル	明石市小久保2丁目6番5号	自動火災報知設備の未設置	消防法第17条第1項違反 （消防法施行令第21条第1項第3号イ）	建物全体	2026年（令和8年） 11月12日
サンワールドビル	明石市魚住町錦が丘4丁目6番地3	屋内消火栓の未設置	消防法第17条第1項違反 （消防法施行令第11条第1項第2号）	建物全体	2026年（令和8年） 3月6日

【お問合せ先】明石市消防局予防課　TEL078-918-5272