

設計図書等に関する質問回答（令和 7 年 4 月 11 日発注分）

業 務 名		ふれあいプラザあかし西 空調機設置修繕業務
1	質 問	動力盤から事務スペースまでの電源ルートは天井材の脱着でしょうか。 また、点検口はありますか。
	回 答	天井材は脱着不可となっております。また、点検口はありますが、図面は参考のものであるため、おおよその位置関係を特定するための資料と考えてください。
2	質 問	事務スペースから外部の蹴りだしは軒天増設点検口からのダイヤ貫通だと思いますが、配管が露出になるところはどこにありますか。
	回 答	配管が露出するところはありません。
3	質 問	事務所スペースの天井材は脱着可能でしょうか。
	回 答	脱着不可となっております。
以下、質問はありません。		