

設計図書等に関する質問回答（令和7年6月20日公告）

業 務 名		明石市立鳥羽幼稚園東園舎防水修繕
1	質 問	屋上防水改修の断熱材は図面では厚み 30 mmとなっているが、設計内訳書では厚み 35 mmとなっている。どちらで考えれば良いでしょうか。
	回 答	断熱材の厚みは 30 mm以上とし、メーカー仕様により 35 mmでも可とします。
2	質 問	
	回 答	
3	質 問	
	回 答	