

設計図書等に関する質問回答

(令和 7 年 9 月 5 日公告分)

業 務 名		あかし保健所 誘導灯及び非常照明更新業務
1	質 問	誘導灯につきまして、内訳書及び図面にてパネルの詳細がわかりかねますので、ご教示いただけますでしょうか。 (右向き、左向き、矢印あり・なし等)
	回 答	誘導灯のパネルの詳細については以下のとおりです。 ○避難口誘導灯用表示板（矢印なし） ・両面 0 台 ・片面 46 台 ○通路誘導灯用表示板（矢印あり） ・両面 （片面右、片面左：2 台、両面左右：1 台） ・片面 （右：5 台、左：6 台、左右：2 台）
以下、質問はありません。		