



(注 記)
※メーカー標準仕様品。指定色焼付塩害塗装。
換気扇(サメスイッチ・防虫網付)付。
予備品(PF等)は100%。工具類はメーカー標準一式。
チャンネルベースは垂鉛メッキ製とすること。

(屋外キュービクル参考姿図)

受変電設備結線図

特記事項	・	課長		係長		設計者		製作年月日	20年12月 日	工事名称	ふれあいの里中崎受電設備更新工事	内	E-04
	・									図面名称	受変電設備結線図・屋外キュービクル姿図	縮尺	全葉
	・												
	・												



明石市都市整備部建築室営繕課