

記 者 提 供 資 料
2026 年(令和 8 年) 5 月 26 日
上 下 水 道 局 水 道 室 (担当：辻)
TEL:078-918-5211 (内線：3330)

濁水の発生について

1 概要

- (1) 濁水発生範囲
沢野、沢野南町、鳥羽、藤江、大久保町森田
- (2) 発生時刻
5月25日(月) 午後7時30分頃
- (3) 通報件数
約100件
- (4) 原因
調査中

2 対応状況

(5月25日(月))

- 19:40 濁りの通報
- 19:50 水道工務課長から水道室長に濁水発生の報告。室内職員に情報共有。
- 20:20 水道室職員3名 サービスセンターに集合
以降、水道室事務所(分庁舎3階)、サービスセンターに職員集合
- 20:30 濁水発生地域周辺の消火栓放水作業開始(沢野1丁目、2丁目、沢野南町3丁目)
- 22:15 山手環状線南側を中心に放水作業を実施中

(5月26日(火))

- 0:00 山手環状線南側での放水作業を継続
- 1:00 消火栓から放水作業により濁り解消
- 9:00 新たな濁り等は発生していない
※ 市民の方から昨日の水道水の濁りは解消されたかの問い合わせは5件

3 市民への周知状況

(5月25日(月))

- 21:47 防災ネットあかしで第一報を周知
- 22:00 市ホームページに第一報を周知

(5月26日(火))

- 1:00 市ホームページに対象エリアにおける水道水の濁り解消を周知
- 6:22 防災ネットあかしで対象エリアにおける水道水の濁り解消を周知