

設計図書等に関する質問回答 （ 令和8年5月25日 発注分）

業務名		明石市消防署魚住分署2階事務室空調設備更新修繕
1	質 問	配管貫通部は現在と同じ設置であれば再利用できる場合は再利用でよろしいでしょうか？
	回 答	再利用できる場合は再利用してください。
2	質 問	修繕概要の(3)電源線撤去・新設の詳細が記載されていませんが分電盤からの距離・配線仕上げ等を教えていただけますか？
	回 答	特記仕様書の【4 修繕概要（3）電源線撤去・新設】は削除します。電源線は既設再利用としてください。
3	質 問	室外機は耐塩害仕様でなくてもいいですか？
	回 答	標準仕様での設置で問題ありません。

以下、質問はありません。