

明石市立少年自然の家管理宿泊棟解体ほか工事に係る質問及び回答

	資料名及び ページ番号	質問内容	回答
1	募集要項 P.5 8-(1) ⑦	配置予定技術者の資格、雇用関係を証する書類等に関して（様式 7-2）配置予定技術者調書（電気設備担当主任技術者）とありますが雇用関係があり、電気工事の資格保有者ということでしょうか	電気設備の技術者の雇用条件は不問です。ただし、直接雇用の関係にない場合は、資料「採点表（審査基準）」における配置予定技術者（様式 7-2）の評価内容については「実績なし」となります。直接雇用の関係にある技術者のみを実績として評価します。
2	様式 11-3	工事中的アスベストの飛散防止や騒音振動等工事中的安全対策、その他の環境保全対策についてですが、A-3 用紙に書ききれない場合は、別紙で作成してもよろしいですか。	様式 11-3 につきましては、資料「提出書類作成要領」2 提案書等 に記載のとおり A3 版(横) 1 枚(片面のみ)以内で作成してください。「A-3 用紙に書ききれない場合に別紙で作成する」ことは認めません。ただし、資料「選定要領」1 選定方法について (5)プレゼンテーション 内に「実施に当たってはパソコン等の機器を使用しても構いません。ただし、パソコン、スクリーン及びプロジェクター等の機器は参加者において用意すること。」とあるように、様式 11-1, 2, 3 に記載の内容を補う目的でこれらの機器を使用して説明することは可能です。
3	提案仕様書 P2	新たなシャワー施設の仕様の指示願います。	様式 11-1 にて参加者から提案を求める部分となっておりますので、具体的な施設の仕様はこちらから提示いたしません。
4	提案仕様書 P2	電気 单相 100V と三相 200V の容量を教えてください。	現在は高圧受電を行っております。管理宿泊棟は未使用状態であり、直近 12 カ月の実習棟や屋内運動場等での最大需要電力は 33kW です（R8.2 月の値）。3 月以降は 10～28kW で推移しています。

※「応募案内」に訂正があり差替えましたので、最新版をご確認ください。