

設計図書等に関する質問回答 （ 令和8年7月10日 発注分）

業務名		消防団林崎消防会館外壁等修繕
1	質 問	内訳書 4 ページ、外壁・屋根水洗浄の圧力を教えてください。
	回 答	1 0 ～ 1 5 M p a （メガパスカル）程度としますが、外壁等仕上面の劣化状況により適宜判断してください。
2	質 問	以下、質問はありません。
	回 答	
3	質 問	
	回 答	
4	質 問	
	回 答	