

設計図書等に関する質問回答（令和 8 年 7 月 1 5 日発注分）

開札日時の変更についてお知らせ

令和 8 年 8 月 6 日（木）10:00～を予定しておりましたが、  
令和 8 年 8 月 6 日（木）16:00～へ変更させていただきます。

※なお、開札場所に変更はございません

| 業 務 名        |     | ふれあいプラザあかし西 高圧受変電設備修繕                                                                                               |
|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 質 問 | 立合試験費を算出するため、<br>立合試験ご担当者様の氏名およびご連絡先をご教示いただけますでしょうか。                                                                |
|              | 回 答 | 山陽アメニティーサービス（株）で見積徴取しております。                                                                                         |
| 2            | 質 問 | 特記仕様書において、令和 9 年 3 月 28 日に停電を伴う作業および切替作業を実施する旨の記載がありますが、当日は施設利用がないものと認識しております。<br>そのため、施設への仮設電力の供給は不要と考えてよろしいでしょうか。 |
|              | 回 答 | お見込みの通りです。                                                                                                          |
| 3            | 質 問 | ケーブル収納(シュリンクバック)による影響を抑制するための対策については、別途対応が必要なものと考えてよろしいでしょうか。                                                       |
|              | 回 答 | エコケーブルはシュリンクバックの恐れがあるため、対策として熱収縮チューブを雑材料・消耗品に見込んでいます。                                                               |
| 以下、質問はありません。 |     |                                                                                                                     |