設計図書等に関する質問回答（令和　８年　10 月　１日発注分）

業　務　名	西部配水場屋外灯修繕

1	質　　問	灯具の交換は全箇所、高所作業車で施工可能でしょうか。 不可能な場合、何箇所仮設足場が必要でしょうか。
	回　　答	対象８箇所のうち、6 箇所が高所作業車での作業が可能です。 ただし図面通り可倒式のポールであるため足場は見込んでおりません。
以下、質問はありません。		